

## PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

E copia conte

III Dipartimento -U.D. INNOVAZIONE E SISTEMI TECNOLOGICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 16 del 09

OGGETTO: Fornitura di un condizionatore a soffitto per la stanza server del Palazzo Uffici dell'Ente ditta OHM System S.n.c. -Importo € 5.000,00 I.V.A.compresa.-

Vista la Determinazione Dirigenziale n.44 del 10/11/2010 con la quale è stata impegnata la somma di € 20.000,00 sul cap.7580 del Bilancio 2010 (imp. n.02845 del 15/11/2010);

Considerato che si sta procedendo ad integrare con un nuovo armadio rack e con nuove attrezzature di rete quanto già esistente nella stanza server e che l'arrivo della stagione calda comporta un considerevole

Che, conseguentemente, occorre procedere urgentemente all'acquisto di un condizionatore a soffitto al fine di salvaguardare l'integrità e il funzionamento dell'intero sistema hardware della L.A.N.;

Considerato che l'indagine di mercato effettuata dallo scrivente Ufficio ha evidenziato la congruità dell'offerta della ditta OHM System S..n.c. per un importo pari ad € 5.000,00 IVA compresa, giusto

Considerato che l'importo totale di € 5.000,00 IVA compresa trova copertura finanziaria attingendo parzialmente al Capitolo 7580/R del Bilancio 2010, giusta D.D. n 44 del 10/11/2010;

Visto il Regolamento per la Disciplina degli Appalti e dei Contratti;

Visto il D.Lgs. n. 163/2006;

Vista la L.R. n. 30/2000 che modifica ed integra l'Ordinamento degli EE.LL. e la L.R. n. 9 del 6.3.1986;

## IL DIRIGENTE DETERMINA

Approvare la spesa di € 5.000,00 IVA compresa per la fornitura, installazione e messa in esercizio di un condizionatore a soffitto 36.000 BTU da allocare nella stanza server, come da preventivo n.81 del 08/06/2011 della ditta OHM System S.n.c.;

Affidare la suddetta fornitura alla ditta OHM System S.n.c che offre quanto richiesto per un importo pari ad

Utilizzare la somma occorrente di €5.000,00 attingendo parzialmente al Capitolo 7580/R del Bilancio 2010, giusta D.D. n 44 del 10/11/2010 (imp. n.02845 del 15/11/2010);

Procedere con atti successivi al pagamento della fornitura dietro presentazione di regolare fattura vistata dal

Il presente atto diventerà esecutivo a norma di legge acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Ragioniere Generale, che sarà allegato al presente per divenirne parte

L'attestazione di obbligatorietà ed inderogabilità della spesa perché prevista dalla Legge e, se non affrontata, procurerebbe un danno certo ed irreversibile all'Ente, è resa dai Sigg. Dirigenti del Servizio Viabilità, come da note allegate alla presente determinazione.

Il Responsabile of procedimento Sig. Pietro Giacobbe

2° DIP. I° U.D. 7° U.O. IMPEGNIE PARERI

VISTO: PRESONOTA 2845 508 3 MESSINA, 10/6/11

Ing. Armando Capp







Elettromac\_Elettroleomac\_ Telecommunication \_ Shows to

Spett.le

Provincia Regionale di Messina C.so cavour 98100 Messina (ME)

Preventivo nr.

08/06/2011 del

OGGETTO: Preventivo per fornitura ed installazione condizionatore d'aria Electra a cassetta.

Prezzo Sconto Importo Q.ta Fornitura ed installazione di Condizionatore ELECTRA KAD36DCI-T aria Inverter 36.000BTU/h a soffitto, alimentazione trifase, per locale server 5° piano. € 4.500,00 € 4 500 00

I lavori comprendono:

- Installazione con montaggio unità esterna nella terrazza adiacente a pavimento;

- Installazione unità interna sopra armadio Rack server;

- Collegamento elettrico al quadro elettrico esistente sotto interruttore/sezionatore linea esistente:

R410A 9.6 (3.0-11.5) 3.20 3.00/B 10.5 (3.5-12.8) 3.15 3.33/C 400V/3Ph/50Hz 1500-1570-1660 48-51-53

58-61-63

840x320x840

950x60x950

1107x1100x440

Sconto sul totale

€ -333.33

€ -333 33

FIRMA PER ACCETTAZIONE

Totale imponibile Totale imposta Iva Tot. documento

€ 4.166,67 € 833,33

€ 5.000,00

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Vi informiamo che i Vs. dati saranno utilizzati esclusivamente per i fini connessi ai rapporti commerciali tra di noi in essere Vi preghiamo di controllare i Vs. dati anagrafici, la Partita IVA e il Codice Fiscale. Non ci riteniamo responsabili di eventuali errori