



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

7° U.D. EDILIZIA SCOLASTICA E ISTRUZIONE

U.O.C. Edilizia Scolastica

Via 24 Maggio 98100 Messina, tel.(090)7761201 Fax (090)7761813

prot. n./7

Rep. Gen.le N. 104

del

31/08/11

data.....

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 102 DEL 06-08-2012

Oggetto: Servizio di pronto intervento urgente per il ripristino delle condizioni di sicurezza e prevenzione incendi del Liceo Classico e Linguistico "L.Sciascia" sez. ass. I.I.S. di Sant'Agata di Militello.
Affidamento alla ditta MG IMPIANTI s.r.l. - Brolo.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- CHE questo Ente deve garantire la manutenzione degli edifici scolastici di istruzione superiore nel territorio provinciale;
- CHE a seguito delle prove dell'impianto antincendio, del Liceo Classico e Linguistico "L.Sciascia" sez. ass. I.I.S. di Sant'Agata di Militello, eseguite direttamente dal personale della stessa istituzione scolastica, si è riscontrato l'anomalo funzionamento dell'impianto di pressurizzazione antincendio, non garantendo la normale continuità didattica;

VISTA la relazione di accertamento con l'indicazione della spesa sommaria di € 8.788,00+ IVA, per l'intercettazione delle perdite lungo la condotta idrica principale di detta rete antincendio, posta ad anello all'esterno dell'edificio scolastico;

VERIFICATA la disponibilità ad eseguire immediatamente l'intervento da parte della Ditta MG IMPIANTI s.r.l., con sede in Brolo (Me), via Sottogrotte, 29;

PRESO ATTO che detta Ditta ha acconsentito all'esecuzione dell'intervento di cui sopra per un importo complessivo a corpo di € 7.909,20 + IVA, al netto del ribasso del 10,00% applicato dall'Ufficio;

PRESO ATTO che la spesa di € 9.570,13 IVA compresa può essere affrontata con le risorse ancora disponibili al Capitolo 3160, giusta D.D. n. 121 del 25/10/2010;

VISTO il D.Lgs. 163/2006, art. 125 comma 8, che consente l'affidamento diretto d'importo inferiore a € 40'000 direttamente ad una ditta di fiducia da parte del Responsabile del procedimento;

VISTA la L.R. 12 Luglio 2011 n. 12 di Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI gli artt. 4 e 17 del Decr.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. che individuano le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti;

VISTO l'art. 13 della L. 30/2000;

VISTO il vigente Regolamento per la disciplina degli Appalti e Contratti;

VISTA la L. R. n° 48 dell'11.12.1991 che modifica ed integra l'Ordinamento degli EE.LL.;

VISTO lo Statuto Provinciale;

DETERMINA

AFFIDARE alla ditta MG IMPIANTI s.r.l. (C.F./Partita IVA 02954820839), con sede A Brolo (Me), via Sottogrotte,29 il servizio di pronto intervento per il ripristino delle condizioni di sicurezza e prevenzione incendi del Liceo Classico e Linguistico "L.Sciascia" sez. ass. I.I.S. di Sant'Agata di Militello in oggetto, per l'importo totale di €. 7.909,20 + IVA al netto del ribasso d'asta del 10%;

FRONTEGGIARE la spesa complessiva di €9.570,13 I.C. con le somme ancora disponibili al Capitolo 3160, giusta D.D. n. 121 del 25/10/2010;

LIQUIDARE E PAGARE il servizio a presentazione di fattura previa attestazione di avvenuto regolare espletamento del servizio;

Allegati:

- Relazione tecnica e spesa sommaria;
- copia DD. DD. n.121/10;

2° DIP. F. U.J. 7^ U.O. IMPEGNI E PARERI

VISTO: PRESO NOTA

MESSINA

8/8/12
IL FUNZIONARIO



IL DIRIGENTE
Responsabile del Procedimento



Vincenzo Carditello

Visto di copertura finanziaria

IL RAGIONIERE GENERALE



prot. n.17°

data.....

Oggetto: Liceo Classico Linguistico "L. Sciascia" sez. ass. I.I.S. di Sant'Agata di Militello _ Avaria impianto antincendio

Relazione tecnica di urgenza con perizia sommaria di spesa

A seguito della segnalazione da parte della Dirigenza scolastica per l'avaria riscontrata sull'impianto antincendio, prontamente l'ufficio ha interpellato alcune delle ditte di fiducia che avrebbero potuto eseguire l'intervento con la necessaria tempestività.

Il giorno 13 giugno 2012, su disposizione del proprio Dirigente, il sottoscritto geom. Miceli Antonino ha eseguito opportuno sopralluogo nei locali del liceo in oggetto.

Accertato quanto segnalato dalla stessa Dirigenza scolastica, con il supporto della ditta individuata dall'ufficio che ha manifestato la propria disponibilità ad eseguire l'intervento immediatamente, si è riscontrato che l'anomalia è derivante dalla probabile perdita sul circuito esterno della condotta idrica.

Si è ritenuto, pertanto, di esaminare detta condotta a partire dal gruppo di pressurizzazione posto a nord dell'edificio per poi proseguire in direzione est, poiché la tubazione è interrata a margine del marciapiede pedonale nella parte incolta del terreno. Per poi proseguire, se necessario, sul versante ovest, dove la tubazione è sotto traccia lungo il marciapiede pedonale in conglomerato di cemento.

Per il normale ripristino dell'impianto antincendio si ritiene opportuno procedere nel seguente modo:

- Preventiva scerbatura degli spazi circostanti e limitrofi il marciapiede pedonale;
- Scavo a mano per la messa a nudo della tubazione idrica antincendio;
- Esecuzione di saggi preventivi e parziali sulla rete idrica, in corrispondenze delle derivazioni agli ingressi laterali dell'edificio scolastico, meglio individuati con la presenza delle cassette antincendio (UNI45);
- Verificare lo stato d'usura dei raccordi in polietilene;
- Procedere alla loro sostituzione ove occorra;
- Verificare, di volta in volta, il funzionamento dell'impianto antincendio, fino al suo normale ripristino.



- Ricolmo degli scavi ed eventuale predisposizione di pozzetti di ispezione ove occorra;

La contingente situazione, con la presenza degli studenti per lo svolgimento degli esami di maturità, impone l'esecuzione di detti lavori con l'urgenza che il caso richiede.

La spesa presunta per l'esecuzione dell'intervento sopra descritto ammonta a circa €.11.824,20 oltre I.V.A. di cui:

- A. **€.8.788,00 oltre IVA per l'impianto antincendio** (accessori e componenti comprensivi di mano d'opera);
- B. **€.4.350,00 oltre I.V.A.** per l'intervento di supporto, preliminare e propedeutico al ripristino dei componenti l'impianto di cui sopra. Mano d'opera per esecuzione scerbatura, scavi e loro ripristini.

IL TECNICO

Geom. *Antonino Miceli*
Amiceli



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

3° DIPARTIMENTO

Realizzazione e manutenzione edifici scolastici
Via 24 maggio, 98100 Messina - tel.(090)7761201 Fax (090)7761813

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 121 del 25-10-2010

OGGETTO: "Lavori di manutenzione ordinaria compreso gli impianti termici e antincendio relativi a tutti gli edifici scolastici di competenza provinciale. Importo complessivo €. 246.770,00".
APPROVAZIONE PROGETTO E IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE tra i compiti istituzionali di questa Provincia Regionale vi è quello di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli Istituti Scolastici provinciali;

VISTO il progetto relativo ai "Lavori di manutenzione ordinaria compreso gli impianti termici e antincendio relativi a tutti gli edifici scolastici di competenza provinciale", dell'importo complessivo di €. 246.770,00, di cui €. 196.000,00 a b.a. oltre €. 4.000,00 per oneri sicurezza, la cui relazione tecnica si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il vigente Bilancio Provinciale con cui sono state assegnate a questo Ufficio Dirigenziale le risorse finanziarie per l'esecuzione degli interventi sopra citati;

TENUTO CONTO CHE la spesa di cui sopra, pari ad €. 246.770,00, trova copertura finanziaria al cap. 3160 al codice 102010300 del PEG 2010 alla voce "Manutenzione Ordinaria degli immobili adibiti ad Istituti scolastici";

RITENUTO necessario provvedere all'approvazione del suddetto progetto, ai sensi della normativa vigente ed al relativo impegno di spesa;

VISTA la L. 109/94;

VISTA la L.R. 7/02 e la L.R. 7/03 e succ. mod. ed integrazioni;

VISTO il vigente Regolamento per la disciplina degli Appalti e Contratti;

VISTA la L. R. n°48 dell'11.12.1991 che modifica ed integra l'Ordinamento degli EE.LL.;

VISTO l'art. 13 della L. 30/2000;

VISTI gli artt. 4 e 17 del Decr.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. che individuano le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti;

VISTO lo Statuto Provinciale;

DETERMINA

APPROVARE il progetto relativo ai "Lavori di manutenzione ordinaria compreso gli impianti termici e antincendio relativi a tutti gli edifici scolastici di competenza provinciale", dell'importo complessivo di €. 246.770,00;

FRONTEGGIARE ED IMPEGNARE la relativa spesa, pari ad €. 246.770,00, con le risorse finanziarie disponibili al cap. 3160 del Bilancio 2010, rinviando ad un successivo provvedimento gli atti relativi all'affidamento in relazione alla specificità degli interventi necessari.

La spesa del presente atto è obbligatoria ed inderogabile e se non affrontata procurerebbe un danno certo e irreversibile per l'Ente.


Il presente atto diventerà esecutivo acquisito il visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria da parte del Ragioniere Generale, che sarà allegato per farne parte integrante e sostanziale.

ALLEGATI:

1. Copia relazione progetto

Messina, li _____

IL DIRIGENTE DEL 3° DIP.
Ing. V.  titello



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

P.I. e C.F. 80002760835

Allegato all'atto 121 del 25-10-2010

Responsabile: III DIP. I U.D. - Realiz.ne e manut.ne ed

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

LAVORI DI M.O. COMPRESO GLI IMPIANTI TERMICI ED ANTINCENDIO.

DETERMINAZIONE DIRIGENZ. 121 del 25-10-2010
Immediatamente Eseguita

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo **3160** Art. 0 di Spesa a **COMPETENZA**
Cod. Bil. **(1020103) PRESTAZIONI DI SERVIZI**

Denominato **MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD ISTITUTI SCOLASTICI**

ha le seguenti disponibilità:

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio		260.000,00	1.863.000,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 15-11-2010	+		
B	Impegni di spesa al 15-11-2010	-	13.230,00	1.531.061,72
B1	Proposte di impegno assunte al 15-11-2010	-		
D	Impegno 2847/2010 del presente atto	-	246.770,00	246.770,00

Fornitore: DITTA ASSUNTRICE LAVORI SEDE

Visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria

(Per l'Ufficio Impegni e Pareri)

(Il Dirigente 2° Dip. 1° U.D.)
Dr. Antonino CALABRO'

MESSINA, li 15-11-2010