



Rep. Gen.le N. 1243 del 29/11/12

# PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

**9°U.D. Valorizzazione e gestione patrimonio Immobiliare**

Via 24 Maggio 98100 Messina, tel.(090)7761296 Fax (090)7761781

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 54 DEL 24/10/2012**

Oggetto: Riparazione impianto ascensore Palazzo Uffici, ala nuova (art.125, c.8, D.Lgs.163/2006).

CIG: Z4506EBD6F

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

CHE ai sensi della L.R. 9/86, art.13, questa Provincia Regionale deve provvedere alla realizzazione e manutenzione degli edifici provinciali, con relativi impianti;

CHE vista l'urgenza di eseguire gli interventi di riparazione al fine di rendere funzionante l'impianto ascensore posto nell'ala nuova del Palazzo degli Uffici di via XXIV Maggio, per il quale ai sensi del D. Lgs.163/2006, art.125, questo Ufficio ha richiesto per le vie brevi, un preventivo di spesa alla ditta Morabito;

VISTA l'offerta della suddetta ditta che propone, con nota prot. n.34828 del 22.10.2012, di effettuare i lavori per l'importo complessivo di € 460,00 oltre IVA;

VISTO l'art.125 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm. e ii.;

VISTA la L.R. n.48/91 e ss.mm. e ii., che modifica ed integra l'ordinamento degli EE.LL. e la L.R. n.9/86;

VISTO lo Statuto provinciale,

DETERMINA


IMPEGNARE la somma di € 556,60 di cui € 96,60 per IVA, al capitolo 2866 Bil.2012, per i lavori di riparazione dell'impianto ascensore posto nell'ala nuova del Palazzo degli Uffici di via XXIV Maggio, al fine di renderlo necessariamente funzionante;

AFFIDARE i suddetti lavori alla impresa **Morabito Nunzio, C.da Reginella (S.Michele) condominio "Il noce", 98152 Messina - P.I. 02557180839**, approvando l'offerta da questi sottoscritta con nota prot.n. 34828 del 22.10.2012, di eseguire i lavori per la spesa di € 460,00 oltre IVA, per complessivi € 556,60;

PAGARE con successivo atto il costo della suddetta riparazione a lavori eseguiti e presentazione di regolare fattura.


*Allegato: preventivo Morabito.*

IL DIRIGENTE  
*(Arch. Vincenzo Gitto)*




**2° DIP. 1° U.D. U.O. IMPEGNI E PARERI**  
 Impegno n. 1253 Atto 54 del 24/10/12  
 Importo € 556,60  
 Disponibilità Cap. 2866 Bil. 2012  
 Messina 16/11/12 Il Funzionario

Il Dirigente  
del 2° Dip. 1° U.D.  
Dott. Antonino Galabro




COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE



# DITTA MORABITO

*di Morabito Nunzio*

P. IVA n° 02557180839- C.C.I.A.A. n° 177829

PROVINCIA REGIONALE  
DI MESSINA  
ENTRATA  
22/10/2012  
Protocollo n°0034828/12

Spett.le  
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA  
IX Dipartimento Valorizzazione  
Patrimonio Immobiliare  
Manutenzione Edilizia Provinciale  
Via XXIV Maggio  
98100 - MESSINA

Messina 18 Ottobre 2012


Oggetto: Preventivo di riparazione Impianto ascensore 00235;

Facendo seguito a quanto richiesto, con la presente formuliamo la nostra migliore offerta per la riparazione e messa in funzione dell' impianto in oggetto ed in particolare:

- Fornitura e posa in opera di n. 2 pattini arcata in sostituzione di quelli usurati del tipo conforme, misure mm. 147 x mm. 30 x mm. 16,5;
- Fornitura e posa in opera di n. 2 portapattini per arcate pesanti, in sostituzione di quelli esistenti non idonei a sopportare i carichi di esercizio;
- Fornitura e posa in opera del supporto e guida della chiave di emergenza alla porta del 5° piano;
- Fornitura e posa in opera di n. 2 lubrificatori per guide da 16 mm. completi di staffe ed accessori da posizionarsi sull'arcata superiore

PER QUANTO SOPRA IL PREZZO E' DI € 460,00 + Iva ( <sup>€ 100 + IVA</sup> /00 + iva)

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.



Ditta ASCENSORI MORABITO

IX° Dipartimento - U.D.

23 OTT 2012

Prot. N. 2004/E