



Città Metropolitana di Messina

VI DIREZIONE AMBIENTE

Servizio: Tutela dell'Acqua e dell'Aria
Ufficio: Autorizzazione Unica Ambientale

A.U.A. n° 21/2017

OGGETTO: Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale alla Ditta **D. & A. New Energy s.r.l** per l'attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da svolgere presso lo stabilimento sito in C.da Pietra di Roma del Comune di Torrenova (ME).

Raccolta Generale presso la Direzione

PROPOSTA N. 707 del 13.6.2017

DETERMINAZIONE N. 664 del 19/6/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTO** il D.Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;
- VISTO** Il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;
- VISTO** il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;
- VISTA** la circolare del MATTM prot. n. 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 Marzo 2013, n° 59;
- VISTO** il D.P.C.M. del 08.05.2015;
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 175/Gab. del 09.08.2007 che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 176/Gab. del 09.08.2007 con il quale è stato approvato il Piano della Regione Sicilia di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria;
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 154/Gab. del 24.09.2008 "Approvazione delle linee guida per il contrasto delle emissioni odorigene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico";
- VISTA** l'istanza trasmessa, tramite il SUAP del Comune di Torrenova (ME) con nota, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 4591/17 del 08.02.2017, dalla Ditta D. & A. New Energy s.r.l. per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. c) del D.P.R. n° 59/13 per l'attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da svolgere presso lo stabilimento sito in C.da Pietra di Roma del Comune di Torrenova (ME);
- VISTO** il verbale della conferenza dei servizi n° 10cds del 22.03.2017, convocata da questa Direzione, durante la quale viene acquisito il parere favorevole all'utilizzo dei materiali legnosi da attività agricola e forestale e non, costituiti

principalmente da ramaglie, sfalci e potatura da parte dell'Ufficio Controlli Rifiuti di questa Direzione (Prot. n° 11/VI-DA del 22.03.2017).

VISTO Il parere favorevole dal punto di vista urbanistico, igienico-sanitario ed acustico espresso dal Comune nel corso della sopra citata Cds;

CONSIDERATO che l'attività può essere qualificata come "attività ad edilizia libera"; ai sensi del D.P. n° 48/12, così come ribadito dal Comune di Torrenova nel parere;

VISTA la nota prot. n° 32737 del 30.05.2017 dell'ARPA ST di Messina, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 19207/17 del 30.05.2017, con la quale viene trasmesso il parere favorevole di merito con prescrizioni.

RITENUTO che il presente provvedimento sia suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;

VISTA l'assenza di conflitto di interessi di cui all'art. 5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" approvato con Decreto Sindacale n° 10 del 22.06.2016 – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n° 190 del 06/11/2012;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di questo Ente;

VISTO lo statuto dell'Ente;

PRESO ATTO che la Provincia, oggi Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del DPR n° 59/13 è stata individuata quale Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

VISTO l'art. 28 c.4 della L.R. n° 15 del 4 agosto 2015 secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali;

VISTA la L.R. n° 24 del 24.08.1993 e s.m.i. che disciplina la tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi, atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;

VISTO che la Ditta ha effettuato il pagamento della suddetta tassa in data 09.06.2017.

PROPONE

per quanto in premessa di

CONCEDERE

l'Autorizzazione Unica Ambientale alla Ditta D. & A. New Energy s.r.l. per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. c) ed e) del D.P.R. n° 59/13 per l'attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da svolgere presso lo stabilimento sito in C.da Pietra di Roma del Comune di Torrenova (ME).

Vengono approvati gli allegati tecnici all'istanza depositati agli atti di questa Direzione.

Inoltre:

Art. 1) Sono così fissati i limiti alle emissioni, alla luce della vigente normativa, come di seguito riportato:

Punto di emissione	Descrizione	Limiti (espressi in mg/Nm ³ anidri)
E1	Impianto di combustione	Polveri: 100 Ossidi di Azoto (espressi come NO₂) : 500 Monossido di carbonio (CO): 350 Ossido di zolfo (SO₂): 200 Tutti riferiti ad un tenore di O ₂ nell'effluente gassoso dell'11%

D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., All. I alla Parte Quinta, Parte III, par. 1, punto 1.1

Fermo restando per gli altri inquinanti non menzionati il rispetto dei limiti previsti dalla parte II dell'All. I alla Parte V del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.

Art. 2) La Ditta, conformemente a quanto disposto dall'art. 269 del D.Lgs. n° 152/06 dovrà, almeno quindici giorni prima della messa in esercizio dell'impianto, darne comunicazione a questa Direzione, all'ARPA S.T. di Messina e all'Area Tecnica del Comune di Torrenova (ME), indicando il periodo intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto che comunque non dovrà superare i 10 giorni. Si fa obbligo alla Ditta di comunicare a questa Direzione, all'ARPA S.T. di Messina e all'Ufficio Area Tecnica del Comune di Torrenova (ME), con congruo anticipo, la data in cui verranno effettuate le misure delle emissioni nell'arco di dieci giorni, per almeno due volte, e di trasmettere i risultati delle analisi entro 60 giorni dall'avvenuta misurazione.

Art. 3) La Ditta dovrà effettuare con cadenza annuale la misurazione delle emissioni, comunicando la data in cui verranno svolte le prove, dandone preavviso a questa Direzione, all'ARPA S.T. di Messina e all'Ufficio Area Tecnica del Comune di Torrenova (ME), affinché i suddetti Enti, qualora lo ritengano opportuno, possano espletare l'attività di controllo di competenza, ai sensi dei commi 2 e 3 del D.M. 12.07.1990. La Ditta è tenuta, in ogni caso, a comunicare ai suddetti Enti i risultati delle misurazioni che dovranno essere presentate secondo quanto disposto dal D.A. n° 31/17 del 25.01.1999, anche a mezzo elettronico, giusta nota prot. n° 61040 del 26.09.2011 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente. I metodi analitici sono quelli pubblicati dal Decreto del Ministro dell'Ambiente del 25.08.2000 e dall'Allegato VI, parte V, del D. Lgs. 152/06 e ss .mm. ii. I certificati delle analisi, devono essere trasmessi alle Autorità competenti entro 60 giorni dalla data in cui sono state eseguite.

Art. 4) La Ditta dovrà rispettare le seguenti disposizioni:

- il camino dovrà essere chiaramente identificato con la denominazione, riportata univocamente con scritta indelebile, conformemente a quanto indicato negli elaborati grafici allegati all'istanza, nonché con il diametro del condotto fumi al punto di prelievo;
- il punto di emissione dovrà essere dotato di apposito bocchello di campionamento, dimensionato e posizionato, in ottemperanza a quanto previsto dalle norme UNI EN 13284-1/03 e UNI EN 15259/08, e di piattaforma di lavoro con accesso alla postazione di prelievo in sicurezza secondo quanto previsto dalla normativa di settore (D. Lgs. n° 81/2008 ss.mm.ii.);
- i requisiti tecnici e costruttivi dei camini dovranno rispettare quanto previsto dalla normativa vigente (All. IX, parte II, del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.);
- qualora venga installato un "Sistema di Analisi Emissioni (SAE) per il monitoraggio in continuo di "Tenore di ossigeno libero", "Tenore di vapore acqueo", "Temperatura", "Stato Impianto" e "Portata" conforme a quanto indicato dal punto 4 dell'All. 5 del D.M. 06/07/2012, il Gestore dovrà provvedere annualmente all'esecuzione della taratura della strumentazione per la rilevazione in continuo dei parametri sopra citati, nonché di altri parametri monitorati in ottemperanza a quanto prescritto dall'All. VI del D.Lgs. n° 152/06 e

ss.mm.ii. ed alla norma UNI EN 14181/2015, comunicando con congruo anticipo la data di effettuazione delle verifiche e trasmettendo i relativi rapporti di prova agli Organi competenti. I dati registrati dagli analizzatori in continuo, debitamente validati, dovranno essere trasmessi con cadenza mensile agli Organi di controllo;

- contenere delle emissioni ed immissioni acustiche per la tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività;
- tutte le attività dovranno essere condotte in modo da prevenire e contenere la diffusione di sostanze odorigene, possibili causa di disturbo per i recettori esterni;
- qualora si verificassero malfunzionamenti del sistema di abbattimento delle emissioni, il Gestore è tenuto ad interrompere il processo di combustione, dandone comunicazione agli Organi di controllo entro 24 ore e riavviando l'impianto solo dopo il ripristino dei sistemi di contenimento;
- è necessaria l'adozione di tutte le misure indispensabili al fine della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Art. 5) La Ditta è tenuta a trasmettere, entro il 30 aprile di ogni anno, anche su supporto informatico, agli Enti preposti al controllo (ARPA S.T. di Messina e Città Metropolitana), il **"Rapporto Annuale"** che descrive l'esercizio dell'impianto nell'anno precedente.

I contenuti minimi del Rapporto sono i seguenti:

Nome dell'impianto

- nome del Gestore e della società che controlla l'impianto;
- numero di ore di effettivo funzionamento;
- rendimento elettrico medio effettivo su base temporale mensile.

Dichiarazione di conformità all'Autorizzazione Unica Ambientale

- il Gestore deve formalmente dichiarare che l'esercizio dell'impianto, nel periodo di riferimento del Rapporto, è avvenuto nel rispetto delle prescrizioni e condizioni stabilite dall'Autorizzazione Unica Ambientale;
- il Gestore deve riportare il riassunto degli eventi incidentali che possono aver provocato impatti sull'ambiente e di cui si è già data comunicazione alle Autorità Competenti, corredato dell'elenco di tutte le comunicazioni prodotte per effetto di ciascun evento.

Biomasse combustibili trattate (t/anno)

Consumi

- consumo totale di materie ausiliarie di processo per tonnellata di biomasse combustibili trattate;
- consumo totale di risorse idriche per tonnellata di biomasse combustibili trattate;
- consumo e produzione di energia nell'anno.

Stoccaggio materie prime e chemicals:

- stato di manutenzione dei serbatoi;
- stato di manutenzione delle aree di stoccaggio (bacini di contenimento, componenti/tubazioni, pavimentazioni).

Emissioni:

Aria

- data di effettuazione controlli periodici;
- quantità emessa nell'anno di tutte le sostanze monitorate;
- accorgimenti adottati al fine del contenimento delle emissioni diffuse e modalità e frequenza delle operazioni di manutenzione dei sistemi di abbattimento presenti nello stabilimento al fine di garantirne l'efficacia, secondo quanto previsto nell'Allegato V alla Parte V del D.Lgs 152/06 ss.mm.ii.

Rifiuti

- Elenco codici CER, quantificazione dei rifiuti prodotti e loro destino.

Il Rapporto potrà essere completato con tutte le informazioni pertinenti che la Ditta vorrà aggiungere per rendere più chiara la valutazione dell'esercizio dell'impianto.

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

Art. 6) La presente autorizzazione ha durata **quindici anni** a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del SUAP del Comune di Torrenova (ME) territorialmente competente. La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno **sei mesi** prima della scadenza della presente autorizzazione.

Art. 7 Il Dipartimento della ARPA S.T. di Messina eserciterà le funzioni tecniche di controllo di competenza discendenti dall'art. 90 della Legge Regionale n° 6 del 03.05.2001.

Art. 8) Si fa obbligo alla Ditta di comunicare a questa Direzione qualsiasi modifica degli impianti utilizzati nell'ambito dell'attività produttiva che possano comportare variazioni quali-quantitative delle emissioni in atmosfera.

Art. 9) Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi della parte quinta del D. Lgs. n° 152/06.

Art. 10) In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie questa Direzione adotterà, oltre ai poteri di ordinanza previsti dall'art. 278 del D.Lgs. n° 152/06, le sanzioni previste dall'art. 279 del medesimo Decreto Legislativo.

Art. 11) Si dispone l'inoltro del presente documento al SUAP del Comune di Torrenova (ME) per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e, per conoscenza, alla Ditta interessata, alla ARPA S.T. di Messina e all'Ufficio Albo di questo Ente per la pubblicazione di rito.

Art. 12) Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso lo stabilimento sito in C.da Pietra di Roma del Comune di Torrenova (ME).

Art. 13) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.

Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Ilana Padovano

Il Funzionario Responsabile del Servizio
Dott.ssa Concetta Cappello

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA

di concedere l'**Autorizzazione Unica Ambientale** alla Ditta **D. & A. New Energy s.r.l.** per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. c) ed e) del D.P.R.

n° 59/13 per l'attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da svolgere presso lo stabilimento sito in C.da Pietra di Roma del Comune di Torrenova (ME).

Messina, li 12.06.2017

IL DIRIGENTE
Ing. Armando CAPPADONIA

I firmatari del presente provvedimento dichiarano, ai sensi dell'art.5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi in relazione alla Ditta autorizzata.

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Messina, li 12.06.2017

IL DIRIGENTE
Ing. Armando CAPPADONIA

Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro _____ imputata al cap. _____ impegno n. _____

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Dott.ssa Anna Maria TRIPPO

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI

VISTO PRESO NOTA

Messina 14/6/17 Il Funzionario [firma]