



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 216 del 20/03/2019

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 191 del 28/03/2019

Direzione: VI DIREZIONE AMBIENTE
Servizio: TUTELA dell'ACQUA e dell'ARIA
Ufficio: Autorizzazione Unica Ambientale

OGGETTO: : Autorizzazione Unica Ambientale n° 8/2019 a favore della Ditta **ENEL PRODUZIONE S.p.A.** per la centrale di produzione di energia elettrica sita nell'isola di **ALICUDI** in C.da Sciara Vigna del Comune di LIPARI (ME).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO

- VISTO** il D.Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;
- VISTO** Il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;
- VISTO** il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;
- VISTA** la circolare del MATTM prot. n. 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 Marzo 2013, n° 59;
- VISTO** il D.P.C.M. del 08.05.2015;
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 175/Gab. del 09.08.2007 che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 176/Gab. del 09.08.2007 con il quale è stato approvato il Piano della Regione Sicilia di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria;
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 154/Gab. del 24.09.2008 con il quale sono state approvate le linee guida per il contrasto del fenomeno delle emissioni odorigene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico;
- VISTA** la L. n° 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- VISTA** l'istanza trasmessa con nota di avvio del procedimento dal SUAP del Comune di Lipari (Me) in delega alla CCIAA di Messina, protocollo n° 4785 del 08.03.2018, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 12380/18 del 04/04/2018, e successiva integrazione, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 19264/18 del 29.05.2018, dalla ENEL PRODUZIONE S.p.A. per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) ed e) del D.P.R. n° 59/13 per l'attività di produzione energia elettrica nello stabilimento sito nell'isola di ALICUDI del Comune di LIPARI (ME);
- VISTA** la nota di questo Ufficio protocollo n° 14337/18 del 18.04.2018, con la quale avvalendosi della forma semplificata della C.d.S. in modalità asincrona, chiede all'Ufficio Tecnico il

- VISTA** rilascio del parere di competenza;
la relazione fonometrica datata 25.11.2013 allegata all'istanza dalla quale risulta che l'emissione rumorosa prodotta dai gruppi elettrogeni presenti rientra nei limiti imposti dalla normativa vigente;
- CONSIDERATO** che per le emissioni in atmosfera la Centrale non è soggetta ai vincoli autorizzativi in quanto rientrante tra le attività di cui all'art. 272, comma 1, riportate nella parte I par. 1, lett. bb) dell'Allegato IV, alla parte V del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. ;
- VISTO** il rinnovo dell'autorizzazione con prescrizioni allo scarico delle acque reflue domestiche non recapitanti in pubblica fognatura provenienti dalla Centrale rilasciato dal 3° Settore Tecnico – Urbanistica rilasciato con nota protocollo n° 1174 del 21.01.2019, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 2102 del 24.01.2019 (All. 1);
- RITENUTO** che la presente autorizzazione sia suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinata alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
- VISTA** l'insussistenza del conflitto di interessi di cui all'art. 5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n° 190 del 06/11/2012;
- VISTO** il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
- VISTO** il D.P.R. n° 101 del 10/08/2018 che detta le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016 per il trattamento dei dati personali;
- VISTO** lo statuto dell'Ente;
- PRESO ATTO** che la Città Metropolitana di Messina, subentrata alla Provincia Regionale di Messina, è l'Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (art. 2 comma 1 lett. b del DPR n° 59/13);
- VISTO** l'art. 28 c.4 della L.R. n° 15 del 4 agosto 2015 secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali.

PROPONE

per quanto in premessa di

ADOTTARE

l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della ENEL PRODUZIONE S.p.A. ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) ed e) del D.P.R. n° 59/13 per la centrale di produzione di energia elettrica sita nell'isola di **ALICUDI** in C.da Sciara Vigna del Comune di LIPARI (ME) alle seguenti condizioni:

Art. 1) Il gestore dovrà attenersi alle prescrizioni riportate nel rinnovo dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche non recapitanti in pubblica fognatura provenienti dalla Centrale rilasciato dal 3° Settore Tecnico – Urbanistica del Comune di Lipari (All.1).

Art. 2) Il gestore, ogni quattro anni, dovrà inviare al Comune di Lipari una relazione per verificare che i reflui mantengano i requisiti necessari per l'ammissibilità allo scarico mediante fossa Imhoff a dispersione.

Art. 3) Il gestore dovrà attenzionare i criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche.

Art. 4) La presente autorizzazione ha la durata quindici anni a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del S.U.A.P. territorialmente competente. La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno sei mesi prima della scadenza della presente autorizzazione.

Art. 5) Il Dipartimento dell' ARPA S.T. di Messina eserciterà le funzioni tecniche di competenza discendenti dall'art. 90 della Legge Regionale n° 6 del 03.05.2001.

Art. 6) Si fa obbligo al gestore di comunicare a questa Direzione qualsiasi modifica degli impianti utilizzati nell'ambito dell'attività produttiva che possano comportare variazioni quali-quantitative delle emissioni in atmosfera.

Art. 7) Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi della parte quinta del D. Lgs. 152/06.

Art. 8) In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie questa Direzione segnalerà alle Autorità competenti ogni violazione della normativa vigente.

Art. 9) Sono fatte salve le altre autorizzazioni di natura non ambientale che il gestore avrà cura di richiedere agli Enti preposti.

Art. 10) Si dispone l'inoltro del presente documento al SUAP del Comune di Lipari (ME) per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e per conoscenza alla Ditta interessata, al 3° Settore Tecnico – Urbanistica del Comune di Lipari e all'ARPA S.T. di Messina, dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

Art. 11) Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso centrale di produzione di energia elettrica sita nell'isola di **ALICUDI** in C.da Sciara Vigna del Comune di LIPARI (ME).

Art. 12) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

Vengono approvati gli allegati tecnici all'istanza depositati agli atti di questa Direzione.

Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.

Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Ileana Padovano

Il Funzionario Responsabile del Servizio
Dott.ssa Concetta Cappello

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA

di

ADOTTARE

l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore della ENEL PRODUZIONE S.p.A. ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) ed e) del D.P.R. n° 59/13 per la centrale di produzione di energia elettrica sita nell'isola di **ALICUDI** in C.da Sciarra Vigna del Comune di LIPARI (ME) alle seguenti condizioni:

Art. 1) Il gestore dovrà attenersi alle prescrizioni riportate nel rinnovo dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche non recapitanti in pubblica fognatura provenienti dalla Centrale rilasciato dal 3° Settore Tecnico – Urbanistica del Comune di Lipari (All.1).

Art. 2) Il gestore, ogni quattro anni, dovrà inviare al Comune di Lipari una relazione per verificare che i reflui mantengano i requisiti necessari per l'ammissibilità allo scarico mediante fossa Imhoff a dispersione.

Art. 3) Il gestore dovrà attenzionare i criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche.

Art. 4) La presente autorizzazione ha la durata quindici anni a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del S.U.A.P. territorialmente competente. La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno sei mesi prima della scadenza della presente autorizzazione.

Art. 5) Il Dipartimento dell' ARPA S.T. di Messina eserciterà le funzioni tecniche di competenza discendenti dall'art. 90 della Legge Regionale n° 6 del 03.05.2001.

Art. 6) Si fa obbligo al gestore di comunicare a questa Direzione qualsiasi modifica degli impianti utilizzati nell'ambito dell'attività produttiva che possano comportare variazioni quali-quantitative delle emissioni in atmosfera.

Art. 7) Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi della parte quinta del D. Lgs. 152/06.

Art. 8) In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie questa Direzione segnalerà alle Autorità competenti ogni violazione della normativa vigente.

Art. 9) Sono fatte salve le altre autorizzazioni di natura non ambientale che il gestore avrà cura di richiedere agli Enti preposti.

Art. 10) Si dispone l'inoltro del presente documento al SUAP del Comune di Lipari (ME) per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e per conoscenza alla Ditta interessata, al 3° Settore Tecnico – Urbanistica del Comune di Lipari e all'ARPA S.T. di Messina, dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

Art. 11) Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso centrale di produzione di energia elettrica sita nell'isola di **ALICUDI** in C.da Sciara Vigna del Comune di LIPARI (ME).

Art. 12) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

Vengono approvati gli allegati tecnici all'istanza depositati agli atti di questa Direzione.

Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.

Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.

Messina, li 19.03.2019

IL DIRIGENTE
Ing. Armando CAPPADONIA

I firmatari del presente provvedimento dichiarano, ai sensi dell'art.5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi in relazione alla Ditta autorizzata.

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

Li 19.03.2019

IL DIRIGENTE
Ing. Armando CAPPADONIA