

Spett.le
Città Metropolitana di Messina
IV° Direzione "Servizi Tec. Gen."
Servizi Edilizia Scolastica
Via XXIV Maggio, snc
98122 Messina

Offerta n° : 012 / 20

Messina li : 10 / 01 / 20

OGGETTO: REALIZZAZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA SECONDO D.P.R. 74/2013, PRESSO L'ISTITUTO TECNICO PROFESSIONALE "S.PUGLIATTI" FURCI S. (ME)

Facendo seguito alla Vs/ pregiatissima richiesta a mezzo e-mail, per la quale Vi ringraziamo anticipatamente per averci interpellato, ed in funzione del sopralluogo tecnico effettuato nei suddetti locali il 10/01/2020, in cui abbiamo riscontrato alcune carenze secondo Normativa Vigente **D.P.R.74/2013**, Vi sottoponiamo la Ns/ quotazione per i lavori di adeguamento.

Pos. Q.tà **LAVORI DI ADEGUAMENTO "CENTRALE TERMICA"**

- | | | |
|----|----|--|
| 01 | 01 | ESECUZIONE lavori di manutenzione ordinaria su caldaia a gas della BALTUR con bruciatore esterno alimentato a gas g.p.l per produzione di acqua calda dell'impianto di riscaldamento secondo le seguenti fasi lavorative: <ul style="list-style-type: none">• Apertura portellone frontale;• Pulizia interna della camera di combustione con aspirazione, mediante l'ausilio di aspirapolvere elettrica, delle particelle solide |
|----|----|--|

2

prodotte dai residui di combustione;

- Controllo bruciatore a gas con pulizia ugelli, elettrodo di accensione e rivelazione fiamma;
- Controllo elettroventilatore di aspirazione aria comburente e di evacuazione gas di scarico;
- Pulizia interna del bruciatore con rimozione ed aspirazione delle parti polverose;
- Controllo funzionamento della centralina elettronica bruciatore e relative apparecchiature di protezione;
- Controllo funzionamento dei pressostati gas e relativa regolazione;
- Controllo pressione di esercizio gas g.p.l con l'ausilio di manometro digitale;
- Controllo alimentazione elettrica con serraggio morsettiera;
- Controllo funzionamento generale;
- Redazione e rilascio copia apposito "Rapporto di Controllo Tecnico F". con l'affissione del tagliando delle misurazioni effettuate in fase di analisi combustione;

02 01

ESECUZIONE LAVORI per la Compilazione inoltre del "Libretto di Centrale", obbligatorio per gli Impianti Termici aventi potenza termica del focolare uguale o superiore a 35KW D.P.R.26/08/1993, compreso l'onere del suo aggiornamento a seguito dei

lavori di manutenzione ultimamente
effettuati;

03	01	ESECUZIONE LAVORI per la compilazione del "Libretto d'Impianto", secondo il D.P.R.74/2013, in ogni sua parte, compreso l'analisi combustione ed il "Rapporto di Efficienza Energetica" del Gruppo Termico, inerente la Centrale Termica a g.p.l., con l'inserimento al "Catasto Regionale Impianti Termici". AL PREZZO A CORPO DI €.	650,00	650,00
----	----	---	---------------	---------------

CONDIZIONI DI FORNITURA

I.V.A. : Nella misura dovuta a Vs/ carico

DURATA LAVORI : 1 gg.
VALIDITA' OFFERTA : 30 gg.

PAGAMENTI : da convenire

ESCLUSIONI : quanto non espressamente indicato nell'offerta

I lavori saranno eseguiti a regola d'arte , nel rispetto delle Norme vigenti
afferenti alla loro tipologia, e la tutela dei lavoratori sarà assicurata
dall'osservanza delle leggi che regolamentano la materia.

Restiamo in attesa di Vs/ disposizioni in merito e distintamente Vi
salutiamo