



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L. R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 212 del 10/02/2020

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 189 del 14/02/2020

Direzione: V Direzione Ambiente e Pianificazione

Servizio: Tutela Aria e Acque

Ufficio: Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale n. **3/2020** a favore della Ditta **Kuwait Petroleum** di Luca Di Fabio per gli scarichi delle acque reflue costituite dalle acque di dilavamento dei piazzali, dalle acque meteoriche provenienti dai pluviali e dai reflui domestici dei servizi igienici derivanti dall'attività di commercio carburante per autotrazione svolta in Via Adolfo Celi S.S. 114 Km 3,800 Loc. Contesse Messina.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO

- VISTO** il D. Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;
- VISTO** Il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;
- VISTA** la L. n° 241 del 07/08/1990;
- VISTO** il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;
- VISTA** la circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;
- VISTO** il D.P.C.M. del 08.05.2015;
- VISTA** la L. n° 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- VISTO** il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n. 31 del 06.05.2017, aggiornato con deliberazione n° 1 del 16.01.2020;
- VISTO** il nuovo Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n. 13 del 02.04.2019;
- VISTA** l'istanza, trasmessa tramite il SUAP del Comune di Messina, in delega alla CCIAA di Messina, con le note prot. n° 28776 e 28822 del 11.12.2019, e successiva di integrazione n° 29549 del 19.12.2019, assunte al Protocollo gen. di questo Ente rispettivamente ai n° 38546/19 e 38526/19 del 11.12.2019, e n° 39639/19 del 19.12.2019, da parte della Ditta **Kuwait Petroleum** di Luca Di Fabio per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) del D.P.R. n° 59/13 per gli scarichi delle acque reflue costituite dai reflui dalle acque di dilavamento dei piazzali e dalle acque meteoriche provenienti dai pluviali e domestici provenienti dai servizi igienici,, derivanti dall'attività di commercio carburante per autotrazione svolta Via Adolfo Celi S.S. 114 Km 3,800 Loc.

- VISTO** Contesse del Comune di Messina;
il N.O. allo scarico nella rete comunale acque nere con prescrizioni trasmesso dall'AMAM con allegato Il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico n° 96/S/2018 protocollo n° 16868/17 del 26.10.2018 con prescrizioni trasmesso con nota protocollo n° 29275/19 del 16.12.2019, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 39208/19 del 17.12.2019 (All. 1);
- RITENUTO** che il presente provvedimento sia suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
- VISTA** l'insussistenza di conflitto di interessi di cui all'art. 5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" approvato con Decreto Sindacale n° 10 del 22.06.2016 – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n° 190 del 06/11/2012;
- VISTO** il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
- VISTO** il D.P.R. n° 101 del 10/08/2018 che detta le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016 per il trattamento dei dati personali;
- VISTO** il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di questo Ente;
- VISTO** lo statuto dell'Ente;
- PRESO ATTO** che la Provincia, oggi Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del DPR n° 59/13 è stata individuata quale Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- VISTO** l'art. 28 c.4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015 secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali;

PROPONE

per quanto in premessa di

ADOTTARE

l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta **Kuwait Petroleum** di Luca Di Fabio per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del comma 1 lett. a) dell'art. 3 del D.P.R. n. 59/2013 e ss.mm.ii. per gli scarichi delle acque reflue, come in oggetto specificate, prodotte dall'attività di commercio carburante per autotrazione svolta in Via Adolfo Celi S.S. 114 Km 3,800 Loc. Contesse del Comune di Messina alle seguenti condizioni:

Art. 1) il Gestore dovrà rispettare quanto riportato nell'autorizzazione allo scarico n° 96/S/2018 del 26.10.2018 rilasciata dall'AMAM (All. 1);

Art. 2) gli scarichi dovranno rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3, All. 5 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. per gli scarichi in pubblica fognatura con divieto della diluizione dello scarico.

Art. 3) il Gestore dovrà, entro 6 mesi dal rilascio del presente provvedimento, procedere alla caratterizzazione delle acque recapitate in pubblica fognatura producendo gli esiti analitici all'AMAM, all'ARPA ST di Messina e a questa Direzione.

Art. 4) Il Gestore inoltre dovrà:

- a) controllare l'efficienza dell'impianto di trattamento acque di dilavamento e di prima pioggia e, in caso di anomalia, sospendere lo scarico fino al ripristino della normalità;
- b) provvedere periodicamente alla pulizia delle vasche dell'impianto di trattamento delle acque di dilavamento e di prima pioggia, conferendo gli oli, i grassi ed i fanghi asportati a ditte autorizzate, così come previsto dalla normativa vigente;
- c) separare i reflui provenienti dai servizi igienici da quelli provenienti dall'impianto di trattamento delle acque di dilavamento, prevedendo pozzetti di ispezione e campionamento separati;
- d) non immettere nel sistema sostanze che possano danneggiare gli impianti, le persone ad essi addette e gli altri insediamenti allacciati. In particolare è vietato immettere sostanze infiammabili, esplosive, radioattive che possano sviluppare gas o vapori tossici, che possono provocare depositi od ostruzioni nelle canalizzazioni o aderire alle pareti.
- e) effettuare lo smaltimento dei rifiuti prodotti nell'osservanza della normativa vigente;
- f) informare le Autorità Competenti di tutti gli eventi incidentali che possano provocare impatti sull'ambiente nonché degli interventi intrapresi.

Art. 5) La Ditta dovrà comunicare a questa Direzione, all'ARPA ST di Messina e all'AMAM eventuali modifiche strutturali che comportino variazioni quali - quantitative alle caratteristiche dello scarico ed eventuale trasferimento della gestione e/o proprietà dell'insediamento.

Art. 6) La presente autorizzazione ha durata **quindici anni** a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del SUAP del Comune di Messina. La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno sei mesi prima della scadenza della presente autorizzazione.

Art. 7) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Art. 8) La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore.

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Ileana Padovano

Il Funzionario Responsabile del Servizio
Dott.ssa Concetta Cappello

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA

di

ADOTTARE

l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore della Ditta **Kuwait Petroleum** di Luca Di Fabio per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del comma 1 lett. a) dell'art. 3 del D.P.R. n. 59/2013 e ss.mm.ii. per gli scarichi delle acque reflue, come in oggetto specificate, prodotte dall'attività di commercio carburante per autotrazione svolta in Via Adolfo Celi S.S. 114 Km 3,800 Loc. Contesse del Comune di Messina alle seguenti condizioni:

Art. 1) il Gestore dovrà rispettare quanto riportato nell'autorizzazione allo scarico n° 96/S/2018 del 26.10.2018 rilasciata dall'AMAM (All. 1);

Art. 2) gli scarichi dovranno rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3, All. 5 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. per gli scarichi in pubblica fognatura con divieto della diluizione dello scarico.

Art. 3) il Gestore dovrà, entro 6 mesi dal rilascio del presente provvedimento, procedere alla caratterizzazione delle acque recapitate in pubblica fognatura producendo gli esiti analitici all'AMAM, all'ARPA ST di Messina e a questa Direzione.

Art. 4) Il Gestore inoltre dovrà:

- a) controllare l'efficienza dell'impianto di trattamento acque di dilavamento e di prima pioggia e, in caso di anomalia, sospendere lo scarico fino al ripristino della normalità;
- b) provvedere periodicamente alla pulizia delle vasche dell'impianto di trattamento delle acque di dilavamento e di prima pioggia, conferendo gli oli, i grassi ed i fanghi asportati a ditte autorizzate, così come previsto dalla normativa vigente;
- c) separare i reflui provenienti dai servizi igienici da quelli provenienti dall'impianto di trattamento delle acque di dilavamento, prevedendo pozzetti di ispezione e campionamento separati;
- d) non immettere nel sistema sostanze che possano danneggiare gli impianti, le persone ad essi addette e gli altri insediamenti allacciati. In particolare è vietato immettere sostanze infiammabili, esplosive, radioattive che possano sviluppare gas o vapori tossici, che possono provocare depositi od ostruzioni nelle canalizzazioni o aderire alle pareti.
- e) effettuare lo smaltimento dei rifiuti prodotti nell'osservanza della normativa vigente;
- f) informare le Autorità Competenti di tutti gli eventi incidentali che possano provocare impatti sull'ambiente nonché degli interventi intrapresi.

Art. 5) La Ditta dovrà comunicare a questa Direzione, all'ARPA ST di Messina e all'AMAM eventuali modifiche strutturali che comportino variazioni quali - quantitative alle caratteristiche dello scarico ed eventuale trasferimento della gestione e/o proprietà dell'insediamento.

Art. 6) La presente autorizzazione ha durata **quindici anni** a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del SUAP del Comune di Messina. La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno sei mesi prima della scadenza della presente autorizzazione.

Art. 7) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Art. 8) La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore.

- **Si dispone** l'inoltro del presente documento al SUAP del Comune di Messina per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e per conoscenza alla Ditta interessata, all'ARPA ST di Messina e all'AMAM dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

- **Si dispone** che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso l'impianto di distribuzione carburanti sito in Via Adolfo Celi S.S. 114 Km 3,800 Loc. Contesse Messina.

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.

Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.

Messina, lì 10.02.2020

IL DIRIGENTE

Ing. Armando Cappadonia

I firmatari del presente provvedimento dichiarano, ai sensi degli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi in relazione alla Ditta autorizzata.

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

II DIRIGENTE

Messina, lì 10.02.2020

Ing. Armando Cappadonia