



# Città Metropolitana di Messina

*Ai sensi della L.R. n. 15/2015*

Proposta di determinazione n. 256 del 11/03/2021

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 217 del 18/03/2021

**Direzione: V Direzione Ambiente e Pianificazione**

**Servizio: Tutela Aria e Acque**

**Ufficio: Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale**

**OGGETTO:** Autorizzazione Unica Ambientale n. **4/2021** a favore della **Ditta SIKELIA OIL s.r.l.** per lo scarico in fognatura comunale di acque reflue di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) del D.P.R. n° 59/13 per l'esercizio dell'attività di servizio di distribuzione carburanti con annessi bar, tabacchi e motel svolta in via Medici n° 424 del Comune di Barcellona P.G. (ME).

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TITOLARE P.O. Delegato Funzioni Dirigenziali**

**VISTO** il D. Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;

**VISTO** il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;

**VISTA** la L. n° 241 del 07/08/1990;

**VISTO** il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;

**VISTA** la circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;

**VISTO** il D.P.C.M. del 08.05.2015;

**VISTA** la L. n° 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

**VISTO** il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 31 del 06.05.2017, aggiornato con deliberazione n° 1 del 16.01.2020;

**VISTO** il nuovo Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 13 del 02.04.2019;

**VISTA** la L.R. n° 7 del 21 maggio 2019, che detta "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa", con particolare riferimento all'art. 29 in cui viene riportata l'inapplicabilità dell'istituto del Silenzio Assenso agli atti e procedimenti riguardanti l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la salute e la pubblica incolumità;

- VISTA** l'istanza, trasmessa dal SUAP del Comune di Barcellona P.G. (ME), con nota prot. n° 28132 del 24/09/2020, assunta al prot. gen. di questo Ente al n° 29601/21 del 10.11.2021 da parte della **Ditta SIKELIA OIL** per lo scarico in fognatura comunale di acque reflue di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) del D.P.R. n° 59/13 per l'esercizio dell'attività di distribuzione carburanti con annessi bar, tabacchi e motel svolta presso l'impianto sito in via Medici n° 424 del Comune di Barcellona P.G. (ME);
- VISTA** l'autorizzazione provvisoria con prescrizioni n° 12P del 08.09.2020 rilasciata dall'UTC V Settore Servizio Idrico Integrato del Comune di Barcellona P.G. (ME), che autorizza lo scarico in pubblica fognatura delle acque di prima e seconda pioggia provenienti dai piazzali dell'impianto di distribuzione carburanti e il recapito in fossa Imhoff delle acque reflue derivanti dai servizi igienici e bar e ristorazione annessi (All. 1);
- VISTA** la nota di richiesta chiarimenti da parte di questo Ufficio, protocollo n° 33545/20 del 15.12.2020 inviata all'Ufficio Tecnico del Comune circa l'impossibilità tecnica da parte della Ditta di allacciare in pubblica fognatura le acque provenienti dall'attività di carburanti e dai servizi annessi, come dalla stessa asserito in seno all'istanza, con l'uso della vasca Imhoff in dotazione alla struttura ricettiva (motel);
- VISTA** l'autorizzazione provvisoria n° 3 del 18.01.2021 allo scarico dei reflui in pubblica fognatura rilasciata dall'UTC V Settore Servizio Idrico Integrato del Comune di Barcellona P.G. ad integrazione e modifica della precedente n° 12 P del 08.09.2020 a seguito di richiesta da parte della Ditta dell'installazione di una pompa di spinta per immettere le acque dei servizi igienici bar, ristorazione e motel in p.f., assunta al Protocollo generale di questo Ente n° 1375/21 del 19.01.2021 (All. 2);
- VISTE** le integrazioni documentali della Ditta trasmesse dal SUAP, assunte al Protocollo generale di questo Ente al n° 3133/21 del 03.02.2021;
- PRESO ATTO** che lo scarico civile viene destinato alla pubblica fognatura del Comune e non in vasca Imhoff;
- CONFERMATO** che le acque di 1ª pioggia (dopo desoleazione) e di 2ª pioggia vengono inviate al canale della condotta pubblica comunale, stante che nulla in tal senso è stato aggiunto nella nuova autorizzazione provvisoria del Comune;
- RITENUTO** che non si debbano dettare prescrizioni per lo scarico civile in pubblica fognatura;
- RITENUTO** che il presente provvedimento sia suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
- VISTA** l'insussistenza di conflitto di interessi di cui agli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" approvato con Decreto Sindacale n° 10 del 22.06.2016 – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n° 190 del 06/11/2012;
- VISTO** il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
- VISTO** il D.P.R. n° 101 del 10/08/2018 che detta le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016 per il trattamento dei dati personali;
- VISTO** il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di questo Ente;
- VISTO** lo statuto dell'Ente;
- PRESO ATTO** che la Provincia, oggi Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del DPR n° 59/13 è stata individuata quale Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- VISTO** l'art. 28 c.4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015 secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali.

per quanto in premessa di

## DETERMINA

di

## ADOTTARE

l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore della **Ditta SIKELIA OIL s.r.l.** per lo scarico in fognatura comunale di acque reflue di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) del D.P.R. n° 59/13 per l'esercizio dell'attività di servizio di distribuzione carburanti con annessi bar, tabacchi e motel svolta presso l'impianto sito in via Medici n° 424 del Comune di Barcellona P.G. (ME) alle seguenti condizioni:

**Art. 1)** I reflui depurati dovranno rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3, All. 5 del D. Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. per gli scarichi in pubblica fognatura.

**Art. 2)** I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 5 dell'art 101 del D. Lgs. 152/06.

**Art. 3)** Il Gestore dovrà:

- a) mantenere sempre accessibile e disponibile il pozzetto di controllo a valle del disoleatore;
- b) procedere annualmente alla caratterizzazione del refluo trattato di prima pioggia prima del recapito in pubblica fognatura, prevedendo i parametri minimi: pH, COD, BOD<sub>5</sub>, Solidi Sospesi, Fosforo totale, Tensioattivi e Idrocarburi totali trasmettendo gli esiti analitici all'UTC del Comune, all'ARPA di Messina e a questo Ente;
- c) separare i reflui provenienti dai servizi igienici da quelli provenienti dall'impianto di trattamento delle acque reflue industriali, prevedendo pozzetti di ispezione e campionamento separati;
- d) non immettere nel sistema sostanze che possano danneggiare gli impianti, le persone ad essi addette e gli altri insediamenti allacciati alla pubblica fognatura. In particolare è vietato immettere sostanze infiammabili, esplosive, radioattive che possano sviluppare gas o vapori tossici, che possono provocare depositi od ostruzioni nelle canalizzazioni o aderire alle pareti;
- e) garantire la corretta manutenzione della dotazione depurativa con rimozione tempestiva degli oli e dei sedimenti accumulati, al fine di non ridurre i volumi e i tempi detentivi utili alla depurazione, notiziando preventivamente su ogni variazione del ciclo tecnologico o della stessa dotazione depurativa al fine di consentire tutte le valutazioni a seguire;
- f) conferire gli oli, i grassi ed i fanghi asportati a ditte autorizzate, così come previsto dalla normativa vigente;
- g) informare le Autorità Competenti di tutti gli eventi incidentali che possano provocare impatti sull'ambiente nonché degli interventi intrapresi;
- h) attenzionare i criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche.

**Art. 4)** La Ditta dovrà comunicare anticipatamente a questa Direzione, all'ARPA di Messina e all'UTC del Comune di Barcellona P.G. (ME) eventuali modifiche strutturali che comportino variazioni quali - quantitative alle caratteristiche dello scarico e/o trasferimento della gestione e/o proprietà dell'insediamento.

**Art. 5)** La presente autorizzazione ha durata **quindici anni** a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del SUAP del Comune di Barcellona P.G. (ME). La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno sei mesi prima della scadenza della presente autorizzazione.

**Art. 6)** Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

**Art. 7)** La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore.

**Art. 8)** Si dispone l'inoltro del presente documento al SUAP del Comune Barcellona P.G. (ME) per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e per conoscenza alla Ditta interessata, all'ARPA di Messina e all'Ufficio tecnico del Comune dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

**Art. 9)** Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso l'impianto distribuzione carburanti con annessi bar, tabacchi e motel sito in via Medici n° 424 del Comune di Barcellona P.G. (ME).

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

**Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva,**

*Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.*

*Messina, lì 11.03.2021*

*Il Responsabile dell'Ufficio*  
*Dott.ssa Elena Padovano*

**Il Responsabile del Servizio**  
**Dott.ssa Concetta Cappello**  
**Delegato Funzioni Dirigenziali**  
*Ex art. 17, comma 1 bis, D. Lgs. 165/2001*  
*(D.D. n. 67 del 08.02.2021)*

I firmatari del presente provvedimento dichiarano, ai sensi degli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi in relazione alla Ditta autorizzata.

**Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.**

Data della firma digitale

**Il Responsabile del Servizio**  
**Dott.ssa Concetta Cappello**  
**Delegato Funzioni Dirigenziali**  
*Ex art. 17, comma 1 bis, D. Lgs. 165/2001*  
*(D.D. n. 67 del 08.02.2021)*