



COMUNE DI LETOJANNI
C.A.P. 98037 PROVINCIA DI MESSINA

Codice Fiscale 00390050839

☎ (0942) 657324 – 657318 FAX (0942) 36048

c.c.p. 14059984

Prot. n. 11748 del 29/09/2021

Al

S.U.A.P. di

Letojanni

Pec: suap.me@cert.camcom.it

Alla

Citta Metropolitana di Messina

V DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE

Servizio tutela aria e acque – Ufficio Rilascio AUA

Pec: protocollo@pec.prov.me.it

Oggetto: Trasmissione pratica n. SMNGPP58SO4C351U-03022021-1102 - SUAP 2715 – C.F. SMN GPP 58SO4 C351U - SEMINARA GIUSEPPE. D.P.R. n° 59/13.

Richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale,

Comunicazione per CDS asincrona**IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO TECNICO**

In riscontro alla Conferenza dei servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona, per la pratica specificata in oggetto,

Visti gli elaborati progettuali allegati, a firma dell'Ing Damiano Vecchio

Visto il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico giusto prot. 17544 del 13/12/2019, rilasciato da questo Ente.

Visto:

- il Programma di Fabbricazione con l'annesso regolamento edilizio approvato con D.A. n. 46/74 del 16/5/1974;
- la legge regionale n. 27/86 del 15/05/1986 - Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature, e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale.

Considerato che:

- gli scarichi da immettere nella rete fognante comunale sono acque provenienti dal dilavamento del piazzale e acque di falda, che prima di essere convogliate nella pubblica fognatura, le stesse

passano da un sistema di disoleatore che separa gli idrocarburi dall'acqua.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE AI FINI URBANISTICI

Alle seguenti condizioni:

1. che siano sempre rispettate all'immissione i valori limite per lo scarico in rete fognaria, come prescritti dalla TABELLA 3 dell'Allegato 5 della Parte 3 del D.Lgs. 152/06;
2. che gli scarichi di insediamenti civili immesse nella rete fognante comunale non presentino concentrazioni superiori a quelle fissate per ogni singolo parametro per come prevedono le tabelle allegate alla L.R. 27/86;
3. che sia presentata tempestivamente, dal titolare dello scarico, nuova richiesta di autorizzazione a fronte di eventuali variazioni della qualità e della quantità delle acque scaricate
4. Siano acquisiti i pareri sanitari di competenza per come disposto dalla normativa vigente

Letojanni, lì 29/09/2021

Il Dirigente dell'Ufficio Tecnico

Arch. Carmelo Campailla

