

All. 1



Comune di Milazzo

(Città Metropolitana di Messina)

5° Settore "Lavori Pubblici, Patrimonio e Attività Produttive"

6° Servizio – Attività Produttive e SUAP

Alla Città Metropolitana di Messina
VI Direzione Ambiente
Ufficio Autorizzazioni
protocollo@pec.prov.me.it

All'ARPA di Messina
arpamessina@pec.arpa.sicilia.it

OGGETTO: parere per cds asincrona AUA
Ditta: Mento Santi sas

Per gli opportuni adempimenti di competenza, in allegato si trasmette parere per cds asincrona autorizzazione unica ambientale – AUA, ai sensi del D.P.R. 13/03/2013, n.59, per la ditta Mento Santi S.a.s., prot. n. 35355 del 19/04/2022.

Il responsabile del procedimento
Giuseppe D'Amico





CITTA' di MILAZZO

4° Settore - Ambiente - Servizio Idrico Integrato

98057 MILAZZO (ME) VIA F.SCO CRISPI 10,
PARTITA IVA E COD. FISC. 00226540839
CENTRALINO PALAZZO MUNICIPALE 090/9231111
4° SETTORE - 4° SERVIZIO
TEL.. 090/9231320/1
pec ambiente@pec.comune.milazzo.me.it

Prot. lì, 19 aprile 2022

Responsabile del Procedimento: per. Ind. Alfredo Romagnolo

OGGETTO: Parere per cds asincrona richiesto con prot. n. 10047/22 del 28/03/2022
"Ditta Mento Santi S.a.s. DPR n. 59/13. Richiesta Autorizzazione Unica Ambientale.

Alla Città Metropolitana di Messina
Direzione: VI AMBIENTE
Servizio: Tutela dell'Acqua e dell'Aria Ufficio Autorizzazione Unica Ambientale
protocollo@pec.prov.me.it
ufficioautorizzazioni@provincia.messina.it

E p. c. Alla ditta MENTO SANTI S.A.S.
mentosantisnc@pec.it
stefano.formica@archiwordpec.it

Al S.U.A.P. del Comune di Milazzo
SEDE

Si riscontra la richiesta di parere in oggetto pervenuta il 28/03/2022 con l'allegata pec protocollo della Città Metropolitana di Messina n. 10047/22 del 28/03/2022, in ordine all'insediamento della Ditta Mento Santi s.a.s. di Mento Francesco & C. -partita iva: 01974160838- sito in Milazzo corso Sicilia-asse viario, costituito da impianto di distribuzione carburanti "ESSO" con annesso autolavaggio self service, esprimendo, per quanto di competenza, parere favorevole all'immissione in pubblica fognatura degli scarichi discontinui di seguito descritti, fermo restando l'obbligo di rispetto dei limiti parametrici di cui alla tab. 3 dell'Allegato 5 Parte Terza del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i.:

- acque di prima pioggia prodotte dal dilavamento del piazzale su cui insistono le colonnine per il rifornimento del carburante;
- acque di prima pioggia prodotte dal dilavamento del piazzale di pertinenza dell'autolavaggio;
- reflui (acque saponate) derivanti dall'attività di autolavaggio preventivamente depurate.

Si prende altresì atto delle difficoltà tecniche rappresentate dalla ditta in ordine al convogliamento in rete fognaria degli scarichi prodotti dai servizi igienici e dal bar per effetto della notevole distanza esistente tra il punto di innesto fognario e la struttura nella quale insistono i bagni ed il bar e, per quanto sopra, si esprime parere favorevole alla dispersione dei liquami chiarificati in vasca Imhoff negli strati superficiali del suolo attraverso trincea disperdente realizzata con le modalità tecniche descritte nella delibera del C.I.T.A.I. del 4/2/1977.

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento, con l'occasione si porgono distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento
per. ind. Alfredo Romagnolo



Il Responsabile P.O del S.I.I.
arch. Giuseppe Cotruzzola