



CITTA' di MILAZZO

4° Settore - Ambiente - Servizio Idrico Integrato

All. 1

98057 MILAZZO (ME) VIA F.SCO CRISPI 10,
PARTITA IVA E COD. FISC. 00226540839
CENTRALINO PALAZZO MUNICIPALE 090/9231111
4° SETTORE - 4° SERVIZIO
TEL. 090/9231320/1
pec ambiente@pec.comune.milazzo.me.it

Prot. lì, 17 giugno 2022

Responsabile del Procedimento: per. Ind. Alfredo Romagnolo

OGGETTO: Parere per cds asincrona richiesto con prot. n. 12293/22 del 14/04/2022
"Ditta Guido s.a.s. di Guido Giuseppe & C. D.P.R. n. 59/13. Richiesta Autorizzazione Unica Ambientale.

Alla Città Metropolitana di Messina
Direzione: VI AMBIENTE
Servizio: Tutela dell'Acqua e dell'Aria Ufficio
Autorizzazione Unica Ambientale
protocollo@pec.prov.me.it
ufficioautorizzazioni@provincia.messina.it

E p. c. Alla ditta Guido s.a.s. di Guido Giuseppe & C.
guidosas@casellapec.com
emanuele.alongi@pec.chimici.it

Al S.U.A.P. del Comune di Milazzo
SEDE

Si riscontra la richiesta di parere in oggetto pervenuta il 14/04/2022 con l'allegata pec protocollo della Città Metropolitana di Messina n. 12293/22 del 14/04/2022, in ordine all'insediamento della Ditta Guido s.a.s. di Guido Giuseppe & C. -partita iva: 03284870833- sito in Milazzo Via Nuovo Asse Viario c.da Barone est, costituito da impianto di distribuzione carburanti con annesso autolavaggio, esprimendo, per quanto di competenza, parere favorevole all'immissione in pubblica fognatura degli scarichi discontinui di seguito descritti, fermo restando l'obbligo di rispetto dei limiti parametrici di cui alla tab. 3 dell'Allegato 5 Parte Terza del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i.:

- acque di prima pioggia preventivamente trattate in apposito impianto prodotte dal dilavamento del piazzale su cui insistono le colonnine per il rifornimento del carburante;
- acque reflue provenienti dal metabolismo umano e/o comunque scarichi civili;
- acque di prima pioggia prodotte dal dilavamento delle coperture;
- reflui (acque saponate) derivanti dall'attività di autolavaggio preventivamente depurate.

Per quanto attiene all'impatto acustico, l'istanza evidenzia l'avvenuta esecuzione di rilievi fonometrici attestanti il rispetto dei limiti di cui alla Legge 447/95 e s.m.i., atteso che lo scrivente Comune non ha ancora adottato propria zonizzazione acustica.

Si rileva al contempo che l'attività in oggetto è localizzata su asse viario ad elevato transito veicolare in cui le fonti di rumore sono già significativamente presenti.

Per quanto sopra, si esprime parere favorevole anche per le finalità di cui alla L. 447/95 e s.m.i.

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento, con l'occasione si porgono distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento
per. ind. Alfredo Romagnolo

Il Responsabile P.O del S.I.I.
arch. Giuseppe Cotruzzola