



COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA

c.a.p. 98049 **Città' Metropolitana di Messina** Cod. Fisc. 00275560837
www.comunevillafrancatirrena.gov.it p. e. c. : protocollo@pec.comune.villafrancatirrena.me.it
 Via Don Luigi Sturzo n.° 3 Tel. 090-33101

All. 1

Prot. n.

li

Oggetto: Ditta LS Service S.r.l. - Autorizzazione Unica Ambientale D.P.R. n.° 59/13 - Pratica n.° 04858640875-08062022-1715 -SUAP 4778 - Comunicazione per Cds Asincrona - Rif. Prot. 0020481/22 del 20.06.2022 - Trasmissione parere per lo scarico delle acque reflue e meteoriche. Opificio denominato "Lotto Btre1 sito presso l'Area artigianale Fiorentino.

Alla **Città Metropolitana di Messina**

Servizio Tutela dell'Acqua e dell'Aria
 Ufficio Autorizzazione Unica Ambientale
 Via San Paolo is. 361 ex I.A.I.
 98122 Messina
 p. e. c.: protocollo@pec.prov.me.it
 E-mail : ufficioautorizzazioni@cittametropolitana.me.it

Alla **Ditta LS Service S.r.l.**

98049 Villafranca Tirrena
 p. e. c.: lsservicesrl@pec.it

Al **Dott. Ing. Salvatore Venuto**

98049 Villafranca Tirrena
 Pec: salvatore.venuto3@ingpec.eu

All'Ufficio **S. U. A. P.**

del Comune di Villafranca Tirrena
 pec.: suap@pec.comune.villafrancatirrena.me.it
 pec: suap.me@cert.camcom.it

Con riferimento alla comunicazione per la C.d.S. Asincrona, pervenuta a questo Ufficio con protocollo n.° 17225 del 30 giugno 2022, riguardante il procedimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'istanza inoltrata dalla ditta in oggetto argomentata, si comunica che l'opificio denominato "Lotto n.° Btre1", individuato al foglio catastale n.° 4, particella 934 sub 1, sito nella zona Artigianale Fiorentino, è stato autorizzato allo scarico delle acque reflue e meteoriche con pratica n.° 24/22 del 02.08.2022 notificata mediante PEC con prot. n.° 21940 del 03.08.2022.

Al fine del compimento dell'iter procedurale A.U.A., vista la documentazione tecnica con la rappresentazione delle infrastrutture depurative e schemi fognari con relazione sul calcolo dei volumi acque e la gestione degli allacci, prodotta dal tecnico progettista Dott. Ing. Venuto Salvatore, pervenuta in data 13.07.2022 assunta al prot. n.° 19519, per quanto di competenza, si esprime il proprio "parere favorevole" relativo agli scarichi in pubblica fognatura delle acque prodotte dallo stabilimento in argomento, così come di seguito identificate:



COMUNE DI VILAFRANCA TIRRENA

c.a.p. 98049 **Città' Metropolitana di Messina**

Cod. Fisc. 00275560837

www.comunevillafrancatirrena.gov.it

p. e. c. : protocollo@pec.comune.villafrancatirrena.me.it

Via Don Luigi Sturzo n.° 3

Tel. 090-33101

1) le acque reflue provenienti direttamente, senza alcun trattamento, dai servizi igienici a condizione che esse siano conformi ai limiti di accettabilità previsti dal regolamento del servizio di fognatura e depurazione, approvato con **delibera del C. C. n.° 118 del 13/04/1988 e successive modifiche ed integrazioni**, secondo gli schemi funzionali degli impianti rappresentati negli elaborati grafici prodotti per il rilascio del presente parere di autorizzazione;

2) le acque reflue prodotte "nell'area 4" relativa al lavaggio degli automezzi ed alla loro manutenzione, previo idoneo trattamento (con depurazione fisica delle impurità grossolane mediante sedimentazione e depurazione fisica per le impurità oleose ed idrocarburi mediante flottazione e filtrazione a coalescenza), che consente di rispettare i limiti fissati dalla vigente normativa, **D.lgs. 3 Aprile 2006 n.° 152 - Parte terza, Allegato 5 Tabella 3**;

3) le acque meteoriche, derivanti dai pozzetti di raccolta delle acque di dilavamento delle aree esterne di pertinenza, previo idoneo trattamento di prima pioggia, (con depurazione fisica delle impurità grossolane mediante sedimentazione e depurazione fisica per le impurità oleose ed idrocarburi presenti nella superficie del piazzale mediante flottazione e filtrazione a coalescenza);

4) le acque meteoriche derivanti direttamente, senza alcun trattamento, dai pluviali di raccolta delle coperture dei fabbricati, secondo gli schemi funzionali degli impianti rappresentati negli elaborati grafici prodotti per il parere di autorizzazione;

Il presente parere obbliga alle seguenti condizioni e prescrizioni:

- *Restano salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge, senza pregiudizi di eventuali diritti dei terzi;*
- *Il Comune resta esonerato e sollevato da eventuali danni provocati da irregolare funzionamento degli impianti di scarico fognario o da irregolare smaltimento delle acque reflue in pubblica fognatura;*
- *Il Comune si riserva di richiedere il risanamento di eventuali danni provocati al suolo e/o sottosuolo, dandone opportuna comunicazione agli Enti/Organi preposti per legge al controllo ed alla salvaguardia dell'ambiente;*
- *Il Comune rimane autorizzato ad effettuare, nell'insediamento oggetto del presente atto, le ispezioni necessarie al fine di verificare le condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi fognari;*
- *Obbligo di mantenere accessibili i pozzetti d'ispezione da cui prelevare i campioni di acque reflue e meteoriche;*
- *Obbligo di revisione dell'autorizzazione allo scarico per ogni eventuale modifica che necessiterà apportare all'impianto di scarico fognario esistente;*
- *Obbligo di comunicazione al Comune di eventuale trasferimento o cessazione della gestione dell'attività;*
- *Obbligo di mantenere in efficienza gli impianti di smaltimento delle acque, garantendo la regolare manutenzione;*
- *Divieto di immettere negli impianti di scarico fognario:*
 - a) *materiale che possa provocare ostruzione nelle tubazioni;*
 - b) *sostanze che sviluppano gas o vapori tossici;*
 - c) *sostanze solide o viscosi quali olii esausti, grassi, tinture, solventi, che possano provocare ostruzioni nelle tubazioni e/o condotte, che possano alterare le caratteristiche qualitative delle acque reflue o interferire sul normale deflusso delle stesse in pubblica fognatura.*



IL RESPONSABILE DEL II SETTORE

2° SETTORE Ufficio Tecnico Manutentivo

(Per l'nd. Diego Giacobbe)

[Handwritten signature]