



# Città Metropolitana di Messina

IV DIREZIONE "Servizi Tecnici Generali"  
Servizio Edilizia Metropolitana

Prot. n. 4685/EM del 19.09.2022

## VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA

(Art. 163, D.Lgs. n. 50/2016)

### PREMESSO:

- Che sono pervenute, per le vie brevi, alcune segnalazioni dell'istituzione scolastica "A. Manzoni" di Mistretta (ME), riguardo la pericolosità di una porzione di istituto di Via Nazionale al piano terra, oggetto anche di seggi elettorali per le prossime elezioni di settembre 2022, pericolo derivante dal mancato funzionamento delle lampade di emergenza nel corridoio e nelle aule adiacenti, oltre al malfunzionamento degli accessori per la movimentazione degli infissi interni ed esterni nella porzione di istituto interessato.

### CIO' PREMESSO:

Il giorno sedici del mese di Settembre dell'anno duemilaventidue, il sottoscritto Geom. Nicolò ANNA, Responsabile Ufficio Edilizia Scolastica 1 della IV Direzione, a seguito di segnalazione della Istituzione Scolastica e dopo aver accertato il mancato funzionamento delle lampade di emergenza del corridoio e delle aule oggetto anche di seggio elettorale per le imminenti elezioni del 25.09.2022, oltre al malfunzionamento degli accessori per la movimentazione di apertura e chiusura degli infissi interni ed esterni posti nella stessa zona;

Si è potuto constatare, pertanto, il permanere dello stato di pericolo in caso di immediata emergenza, tenuto conto anche dell'uso della porzione di istituto interessata nelle prossime elezioni 2022, quindi nell'immediato si è provveduto a delimitare ed interdire la zona interessata.

### CONSIDERATO:

1. che permane una condizione di pericolo per la sicurezza per tutti i fruitori del plesso, come sopra indicato;
2. che, pertanto, è necessario intervenire a salvaguardia della pubblica incolumità, mediante la sostituzione delle lampade di emergenza e la reintegrazione degli accessori di movimentazione relativamente agli infissi interni ed esterni interessati;
3. che le opere, per un importo stimato di € 6.668,50 comprensivo degli oneri della sicurezza ed al netto dell'IVA, dovranno avere immediato avvio.

Tutto quanto sopra considerato, il sottoscritto

### DICHIARA:

con il presente VERBALE, redatto ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016, che i lavori di cui trattasi rivestono carattere di SOMMA URGENZA, riservandosi di compilare la perizia giustificativa della spesa per l'esecuzione dei lavori stessi, ai fini dell'approvazione ai sensi dell'art. 163, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016.

Il Tecnico  
Geom. Nicolò ANNA

### Visto:

IL RESP. SERVIZIO – TITOLARE P.O.

Ing. Rosario BONANNO  
Delegato Funz. Dirigenziali  
Ai sensi ex Art.17 c.1- bis D. Lgs. n.165/2001  
(D. D. n. 1561 del 23/12/2021)

