



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Comando Provinciale Vigili del Fuoco

MESSINA

Via Salandra Is.39 - 98124 Messina - Tel 090 6507411

e-mail: comando.messina@vigilfuoco.it

PEC: com.messina@cert.vigilfuoco.it

Alla Città Metropolitana di Messina
protocollo@pec.prov.me.it

Oggetto: **Progetto di fattibilità “I.I.S. Maurolico - Messina – Interventi di messa in sicurezza dell’edificio scolastico” – Corso Cavour 63 – Messina.**

Convocazione Conferenza dei servizi preliminare in forma semplificata asincrona.

In riferimento alla richiesta di codesto Ente prot. n°22852 del 07.07.2022 pervenuta con prot. n.12853 del 07.07.2022, si comunica che quanto contenuto nella documentazione tecnica non permette la verifica di tutti gli aspetti relativi alla sicurezza e antincendio, con particolare riferimento ai seguenti punti:

- ancorchè la relazione tecnica descrittiva richiami l’esecuzione di interventi già pianificati in un precedente progetto approvato da questo Comando con nota prot. n°12328 del 22.10.2013, da quanto invece rappresentato nei vari grafici progettuali, si prevede un sistema di esodo, di distribuzione di alcuni locali, di compartimentazioni (porte resistenti al fuoco) e di presidi antincendio, differente da quanto già approvato e per il quale non si esplicita l’osservanza delle vigenti regole tecniche di prevenzione incendi;
- nella documentazione tecnica è rappresentata l’installazione di un impianto fotovoltaico, non previsto nel progetto approvato da questo Comando di cui sopra e per cui non si riscontra il rispetto della nota prot. n°1324 del 07.02.2012 del Dipartimento VVF SP e DC – Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica quale - Linea guida per l’installazione degli impianti fotovoltaici – Edizione 2012 (requisiti e caratteristiche tecniche e di sicurezza);
- all’interno del medesimo complesso scolastico sono indicati due diversi istituti scolastici “I.I.S. Maurolico” e “I.C. Paino” comunicanti fra di essi.

Per quanto sopra, al fine di poter esprimere il parere richiesto, dovrà essere trasmessa a questo Comando, idonea documentazione integrativa tecnica progettuale antincendio, indicante puntualmente gli interventi oggetto di variante rispetto al progetto per il quale questo Comando ha già espresso parere favorevole, seguendo le regole tecniche di prevenzione incendi applicabili, a firma di tecnico abilitato, che permetta una completa valutazione.

Il Funzionario Istruttore
Dott. Ing. Claudio DI BLASI

Il Comandante Provinciale
Dott. Ing. Salvatore TAFARO