



# Città Metropolitana di Messina

IV DIREZIONE "Servizi Tecnici Generali"  
Servizio Edilizia Metropolitana

prot. n. 4409.....

data..01/09/2022.....

**OGGETTO** : FONDI UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - I. I. S. "F. MAUROLICO" - Interventi di messa in sicurezza dell'edificio scolastico – Codice Edificio 1 – 0830483252. CUP: B41B20001040001

Riscontro nota prot. 185716/2022 del 21/07/2022

CITTA' DI MESSINA

Dipartimento Servizi Tecnici

Servizio Manutenzione Edifici Scolastici

Ing. Fausto OCCHIPIANTI

*protocollo e pec.comune.messina.it*

E p.c.

ASSESSORE AI LL.PP.

Ing. Arch. Salvatore MONDELLO

SEDE

Con riferimento alla nota con la quale il Servizio Manutenzione Edifici Scolastici del Dipartimento Servizi Tecnici del Comune di Messina, esprimeva perplessità circa la mancata esecuzione di interventi sulle strutture di pertinenza della SM Mazzini, si rappresenta quanto segue:

1. Con prot. n. 101199 del 13 luglio 2022 l'Ufficio del Genio Civile di Messina ha espresso positivo parere sismico preliminare di fattibilità per le opere da eseguirsi sulle strutture nell'ambito degli interventi di messa in sicurezza dell'Edificio Scolastico IIS Maurolico, in relazione al previsto livello di progettazione.

Nei successivi livelli di progettazione (definitivo ed esecutivo), sarà trasmessa istanza per l'autorizzazione ai sensi degli artt. 93, 94 e 94 bis del D.P.R. 380/01, corredata dagli elaborati di progetto previsti dalla normativa vigente. In particolare, in accordo con il capitolo 8. del D.M. 17 gennaio 2018 e del corrispondente capitolo C.8 della Circolare applicativa n. 7 del 21 gennaio 2019, sarà eseguita la valutazione della sicurezza per l'intero edificio e, all'esito della stessa, progettati gli interventi esecutivi da estendersi alle parti della struttura interessate da modifiche di comportamento globale della struttura, esplicitando i livelli di sicurezza nelle condizioni ante e post intervento. Alla luce di quanto chiarito si ritiene che le perplessità che hanno indotto codesto Ufficio a esprimere dissenso siano risolte.

2. L'assenza di previsione di interventi di miglioramento sismico nella porzione di edificio in uso alla Scuola Media Mazzini, è dovuta all'inammissibilità degli stessi nell'ambito del finanziamento accordato dal Ministero alla Città Metropolitana, come per altro confermato nel corso della video



conferenza svolta presso il Comune di Messina dai rappresentanti della struttura di supporto del Ministero dell'Istruzione (Ing. Garau e Arch. Lanza) in data 9 agosto 2022, alla quale hanno anche partecipato l'Assessore Ing. Arch. Salvatore Mondello, l'Assessore Carlotta Previti, l'ing. F. Occhipinti del Servizio Edilizia Scolastica del Comune di Messina, il RUP Dott. Biagio Privitera, i tecnici del gruppo di progettazione (Arch. Michela Giacobbe, funzionario della Città Metropolitana di Messina e l' Ing. Alessia Gregorio progettista esterno opere specialistiche) e l'ing. A. Rizzo n. q. di supporto al RUP. Gli interventi possono essere estesi ma la sola esecuzione nella porzione Maurolico non varierà i livelli di sicurezza, come verrà relazionato in fase di progettazione definitiva ed esecutiva, in accordo con le NTC 2018.

3. Dalla video conferenza si è delineata l'opportunità che il Comune di Messina proceda a predisporre un proprio progetto di miglioramento sismico per la porzione di edificio dove è allocata la SM Mazzini ed acquisire il relativo finanziamento. Questa Direzione rimane disponibile a fornire ogni dato utile per detta attività di progettazione.

La Progettista Capo-gruppo  
(Arch. D. Michela Giacobbe)

Progettista esterno opere specialistiche  
(Ing. Alessia Gregorio)



Alessia Gregorio

Supporto al RUP  
(Ing. Antonio Rizzo)



Il Dirigente reggente e R.U.P.  
(Dott. Biagio Privitera)