



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 1697 del 01/12/2022

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1499 del 06/12/2022

Direzione: V Direzione Ambiente e Pianificazione

Servizio: Tutela Aria e Acque

Ufficio: Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale n° **43/2022** a favore della Ditta **Eko Service S.r.l.** per lo scarico in fognatura comunale di acque reflue di dilavamento piazzali dell'esercizio di commercio all'ingrosso di vari prodotti non alimentari presso lo stabilimento sito in C.da S. Maria delle Palate snc, Loc. Castel di Tusa del Comune di Tusa (ME).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TITOLARE P.O. Delegato Funzioni Dirigenziali

VISTO il D. Lgs. n° 152/06 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;

VISTA la L. n° 241 del 07.08.1990;

VISTO il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;

VISTA la circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;

VISTO il D.P.C.M. del 08.05.2015;

VISTA la L. n° 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

VISTO il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 31 del 06.05.2017, aggiornato con deliberazione n° 1 del 16.01.2020;

VISTO il nuovo Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 13 del 02.04.2019;

VISTA la L.R. n° 7 del 21 maggio 2019, che detta "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa", con particolare riferimento all'art. 29 in cui viene riportata l'inapplicabilità dell'istituto del Silenzio Assenso agli atti e procedimenti riguardanti l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la salute e la pubblica incolumità;

VISTA la richiesta di AUA da parte della Ditta Eko Service S.r.l. per lo scarico in fognatura comunale di acque reflue di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) del D.P.R. n° 59/13 per l'esercizio di commercio all'ingrosso di vari prodotti non alimentari presso lo

VISTA

stabilimento sito in C.da S. Maria delle Palate snc, Loc. Castel di Tusa del Comune di Tusa (ME), trasmessa dal SUAP del Comune di Tusa (ME) in delega alla CCIAA di Messina, con nota protocollo n° 25203 del 21/09/2022, assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 29859/22 e la successiva integrazione documentale nota prot. n° 26243 del 29/09/2022, assunta in pari data al n° 30801/22; la nota di questo Ufficio, protocollo n° 31154/22 del 03/10/2022, con la quale si comunicava che, avvalendosi della forma semplificata in modalità asincrona della C.d.S., secondo quanto previsto dall'art. 14-bis della L. n° 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii., avrebbe concluso l'iter procedurale con l'adozione del provvedimento richiesto dopo aver acquisito il parere attestante la regolarità dello scarico da parte dell'Ufficio Tecnico del Comune di Tusa (ME);

VISTO

la nota dell'Area Tecnica del Comune di Tusa (ME) con la quale si comunica che la fossa settica a tenuta stagna, presente presso lo stabilimento, è collegata alla pubblica fognatura, trasmessa dal SUAP con nota protocollo n° 28207 del 18/10/2022, assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 33492/22;

VISTO

il parere favorevole a condizioni, per il trattamento e smaltimento in rete fognaria comunale delle acque da dilavamento dei piazzali, espresso dall'Area Tecnica del Comune di Tusa (ME), trasmesso dal SUAP con nota prot. n° 31556 del 17/11/2022, assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 37816/22. Tale atto si allega alla presente autorizzazione e ne fa parte integrante (All 1);

CONSIDERATO

che il presente provvedimento è suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;

VISTA

l'insussistenza di conflitto di interessi di cui agli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" - Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n° 190 del 06.11.2012;

VISTO

il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;

VISTO

il D.P.R. n° 101 del 10/08/2018 che detta le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016 per il trattamento dei dati personali;

VISTO

il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di questo Ente;

VISTO

lo Statuto dell'Ente;

PRESO ATTO

che la Provincia, oggi Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del DPR n° 59/13 è stata individuata quale Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

VISTO

l'art. 28 c.4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015 secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali.

DETERMINA

per quanto in premessa di

ADOTTARE

l'Autorizzazione Unica Ambientale n° 43/2022 a favore della **Ditta Eko Service S.r.l.** per lo scarico in fognatura comunale di acque reflue da dilavamento dei piazzali di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) del D.P.R. n° 59/13 per l'esercizio di commercio all'ingrosso di vari prodotti non alimentari presso lo stabilimento sito in c.da S. Maria delle Palate snc del Comune di Tusa (ME), alle seguenti condizioni:

Art. 1) I reflui depurati dovranno rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3, All. 5 del D. Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. per gli scarichi in pubblica fognatura.

Art. 2) I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 5 dell'art 101 del D. Lgs. 152/06.

Art. 3) Il Gestore dovrà:

- a) realizzare il sistema di raccolta, depurazione e scarico delle acque di prima pioggia nella pubblica fognatura entro sei mesi a far data dalla notifica dell'AUA;
- b) comunicare l'avvenuta realizzazione documentando fotograficamente la posa in opera dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia (accumulo e disoleazione), delle tubazioni afferenti ed efferenti a detto impianto, dei principali raccordi idraulici e del punto di innesto sulla pubblica fognatura;
- c) eseguire annualmente, a partire dalla data di completamento dei lavori, un esame chimico sul refluo da dilavamento (1a pioggia), da campionarsi a valle del depuratore/trattamento in modalità mediata nelle 3 h, prevedendo i parametri minimi: pH, COD, BOD₅, SST, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Fosforo totale, Tensioattivi, Idrocarburi totali, Oli e Grassi animali/vegetali inviando gli esiti analitici all'Area Tecnica del Comune di Tusa (ME), all'ARPA di Messina e a questo Ente entro 60 gg dalla data del campionamento;
- d) mantenere separatamente campionabili le acque dei servizi igienici rispetto alle altre linee idrauliche prevedendo distinti pozzetti di ispezione al fine di permettere il campionamento esclusivo delle acque reflue da dilavamento dei piazzali;
- e) non immettere nel sistema sostanze che possano danneggiare gli impianti, le persone ad essi addette e gli altri insediamenti allacciati alla pubblica fognatura. In particolare è vietato immettere sostanze infiammabili, esplosive, radioattive che possano sviluppare gas o vapori tossici, che possono provocare depositi od ostruzioni nelle canalizzazioni o aderire alle pareti;
- f) non accettare nel proprio depuratore reflui provenienti da altre attività ad eccezione di quelli provenienti dalla Ditta Barbera Servizi e Logistica s.r.l. per i quali la titolare della Eko Service s.r.l. ha prodotto relativa dichiarazione, allegata all'istanza di AUA;
- g) garantire il destino dei prodotti della depurazione (sedimenti, oli e acque di controlavaggio del filtro coalescente) nel rispetto della vigente normativa in materia di rifiuti ed esibire, entro mesi TRE dalla messa in esercizio del sistema di depurazione fisico, copia di convenzione/contratto con impresa qualificata ai fini dello smaltimento;
- h) procedere ad una corretta manutenzione della dotazione depurativa con rimozione tempestiva degli oli, dei sedimenti e di ogni altro scarto accumulato, al fine di non ridurre i volumi e i tempi detentivi utili alla depurazione;
- i) tenere i piazzali esterni sgombri da sanse ed eseguire le lavorazioni in campo aperto adottando le massime cautele per rendere nullo o minimo il rilascio di inquinanti sulle superfici aziendali soggette a dilavamento;
- j) attivare, relativamente al depuratore delle acque prima pioggia, il bypass dei moduli che compongono il sistema depurativo in uso, esclusivamente in concomitanza con un guasto che possa comportare allagamento (tipo avaria dei moduli o del sistema di allontanamento o danneggiamento ulteriore del depuratore). In ogni caso il Gestore è tenuto a sospendere il conferimento in pubblica fognatura fino al ripristino della piena funzionalità del sistema di carico e depurazione dei reflui dando contestuali avvisi del guasto e del successivo ripristino all'Area Tecnica del Comune, all'ARPA di Messina e a questa Direzione;
- k) informare le Autorità Competenti di tutti gli eventi incidentali che possano provocare impatti sull'ambiente nonché degli interventi intrapresi;
- l) rispettare le altre prescrizioni contenute nel parere espresso dall'Area Tecnica del Comune di Tusa allegato al presente provvedimento (All. 1).

Art. 4) Si diffida il Gestore dall'immettere nei sistemi idrici aziendali di scarico eventuali acque o materie di scarto generate nel processo di lavorazione.

Art. 5) Il Gestore dovrà dare notizia, anticipatamente a questa Direzione, all'ARPA di Messina e all'Area Tecnica del Comune di Tusa (ME) su eventuali modifiche strutturali che comportino variazioni quali - quantitative alle caratteristiche dello scarico e/o trasferimento della gestione e/o proprietà dell'insediamento.

Art. 6) La presente autorizzazione ha durata **quindici anni** a partire dalla data di notifica del Provvedimento da parte del SUAP del Comune di Tusa (ME) in delega alla CCIAA di Messina. La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno **sei mesi** prima della scadenza della presente autorizzazione.

Art. 7) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Art. 8) La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore.

Art. 9) Si dispone l'inoltro del presente documento al SUAP del Comune di Tusa (ME) in delega alla CCIAA di Messina per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e per conoscenza alla Ditta interessata, all'ARPA di Messina, all'Area tecnica del Comune di Tusa (ME), dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

Art. 10) Si dispone che il presente provvedimento, unitamente a tutta la documentazione presentata, vengano custoditi, anche in copia, presso la Ditta **Eko Service S.r.l.** nello stabilimento sito in C.da S. Maria delle Palate snc, Loc. Castel di Tusa del Comune di Tusa (ME).

Vengono approvati gli elaborati tecnici allegati all'istanza, depositati agli atti di questa Direzione.

Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, custodita presso gli Uffici di questa Direzione, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo, in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva,

Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.

Messina, lì 01.12.2022

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa *Ileana Padovano*

Il Responsabile del Servizio
Dott. Cosimo Cammaroto
Delegato Funzioni Dirigenziali
Ex art. 17, comma 1 bis, D. Lgs. 165/2001
(D.D. n. 666 del 27.06.2022)

FIRMATO DIGITALMENTE

I firmatari del presente provvedimento dichiarano, ai sensi degli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi in relazione alla Ditta autorizzata.

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Cosimo Cammaroto
Delegato Funzioni Dirigenziali
Ex art. 17, comma 1 bis, D. Lgs. 165/2001
(D.D. n. 666 del 27.06.2022)

FIRMATO DIGITALMENTE