



# Città Metropolitana di Messina

IV DIREZIONE "Edilizia Metropolitana e Istruzione"  
Servizio Edilizia Scolastica

Prot. N \_\_\_\_\_/EM del \_\_\_\_\_

## VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA

(Art. 163, D.Lgs. n. 50/2016)

**Oggetto:** IIS "Ferrari" di Barcellona Pozzo di Gotto, segnalazione caduta intonaco dal cornicione di gronda nella sede associata I.P.S.A.A. "Leonti" di Barcellona P.G..

### PREMESSO:

Che sono pervenute, per le vie brevi, le segnalazioni dell'Istituzione scolastica "Ferrari" di Barcellona P.G. (ME), riguardo la sezione associata "Leonti" I.P.S.A.A. di Via Margi, per la pericolosità derivante dal crollo di porzioni d'intonaco dal cornicione di gronda sulle facciate dell'intero istituto.

A seguito della chiamata urgente della Dirigenza Scolastica, giorno quattro del mese di maggio dell'anno duemilaventitre, la sottoscritta Arch. Caterina MARINO, Responsabile Ufficio Edilizia Scolastica 2 della IV Direzione, si è recata sui luoghi e dopo aver accertato quanto indicato e segnalato, ha interdetto la parte di pertinenza prospiciente le facciate in corrispondenza delle parti di cornicione più ammalorate e non ancora crollate.


Da una ricognizione visiva dei luoghi si è potuto constatare, pertanto, il permanere dello stato di pericolo, quindi nell'immediato si è provveduto appunto a delimitare ed interdire la zona interessata.

### CONSIDERATO:

1. che permane una condizione di pericolo, nonostante la tempestiva interdizione della zona interessata;
2. che, pertanto, è necessario intervenire a salvaguardia della pubblica incolumità, mediante la rimozione delle parti di cornicione in procinto di crollare e il ripristino dello stesso non solo per la messa in sicurezza dello stato dei luoghi ma anche per il ripristino funzionale dello stesso cornicione di gronda e di conseguenza il normale deflusso delle acque piovane dalle coperture;
3. che i lavori urgenti de quo sono necessari al fine di evitare ulteriori gravi danni patrimoniali all'Ente;
4. che le opere, per un importo lordo stimato di € 42.060,50 comprensivo degli oneri della sicurezza ed al netto dell'IVA, dovranno avere immediato avvio.

Tutto quanto sopra considerato, la sottoscritta DICHIARA con il presente VERBALE, redatto ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016, che i lavori di cui trattasi rivestono carattere di SOMMA URGENZA, riservandosi di compilare la perizia giustificativa della spesa per l'esecuzione dei lavori stessi, ai fini dell'approvazione ai sensi dell'art. 163, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016.

Messina, lì 04. 05.2023

Il Tecnico  
Arch. Caterina MARINO  


### Visto:

IL RESP. SERVIZIO – TITOLARE E.Q.

Ing. Rosario BONANNO

(D. D. n. 1193 del 30/03/2023)