

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTO IDROGRAFICO  
DELLA SICILIASERVIZIO 7 – PARERI ED AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI  
DEMANIO IDRICO FLUVIALE E POLIZIA IDRAULICA  
SEDE DI MESSINANUMERO DI CODICE FISCALE 80012000826  
PARTITA I.V.A. 02711070827

Imposta di bollo di € 16,00 assolta  
tramite mod. F24 del 18/04/2023  
delega a Credit Agricol SPA Az:6230  
cab 82301

Protocollo n. 11547 del 11.05.2023A: **Ditta Sgrò Edil Beton s.a.s.**  
*sgroedilbeton@pec.it***Città Metropolitana di Messina**  
*protocollo@pec.prov.me.it***Suap del Comune di Mistretta**  
*info@pec.comune.mistretta.me.it*p.c.: **Segretario Generale AdB**  
SEDE**Responsabile Unico per la pubblicazione sul sito  
dell'Autorità di Bacino**  
SEDE**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE IDRAULICA UNICA****Provvedimento rilasciato ai sensi del R.D. n. 523/1904 e delle norme di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, con le modalità di cui al Decreto del Segretario Generale n° 187 del 23/06/2022.**

Città Metropolitana di Messina – Comune di Mistretta (ME) Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) Ditta Sgrò Edil Beton s.a.s di Sgrò Sebastiano &amp;C.

*AIU a favore della Ditta Sgrò Edil Beton s.a.s. di Sgrò Sebastiano & C. C.da Buscardo snc Mistretta C.F. P.I.  
02633790833***IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7  
DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA**VISTO il “*Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*” di cui al R.D. 25/07/1904 n° 523 e in particolare il Capo IV “*Degli argini ed altre opere che riguardano il regime delle acque pubbliche*” e il Capo VII “*Polizia delle acque pubbliche*”;VISTA la L. 05/01/1994 n° 37 “*Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche*”;VISTE le norme di attuazione del “*Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico*” della Regione Siciliana, approvate con Decreto del Presidente della Regione 6 maggio 2021;VISTE le norme di attuazione del “*Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni*” della Regione Siciliana approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n° 274 del 25/07/2018 e con D.P.C.M. 07/03/2019;VISTE le “*Linee Guida per l'espletamento dell'attività di Polizia Idraulica*” predisposte da questo Ufficio, apprezzate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 446 del 22/10/2020 e adottate dalla Conferenza Istituzionale Permanente di questa Autorità di Bacino con deliberazione n. 18 del 02/12/2020;VISTI il paragrafo 5.1.2.3 “*Compatibilità Idraulica*” delle Norme Tecniche per le Costruzioni approvateServizio 7 – Pareri ed Autorizzazioni Ambientali Demanio Idrico Fluviale E Polizia Idraulica –Sede di Messina  
Via dei Mille n.270 - 98122 Messina

Dirigente: Ing. Rosario Celi – tel. 3201829757 - e-mail: rceli@regione.sicilia.it

U.R.P: Tel. 091/7079585 – mail: *autorita.bacino@regione.sicilia.it*; pec: *autorita.bacino@certmail.regione.sicilia.it*

con Decreto 17/01/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il paragrafo C5.1.2.3 “*Compatibilità Idraulica*” della Circolare 21/01/2019 n° 7 Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n. 187 del 23/06/2022 con il quale è stato approvato il documento che disciplina l’Autorizzazione Idraulica Unica istituita da questa Autorità;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n.77 del 03/03/2023 con la quale si approva il documento “*Direttive ai sensi del R.D. 523/1904 Attività antropiche lungo i corsi d’acqua*”

VISTO il D.S.G. n. 159 del 08/06/2022 con cui si conferisce l’incarico di Dirigente Responsabile del Dirigente del Servizio 7 (ME) “Pareri ed Autorizzazioni Ambientali Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica Sede di Messina all’Ing. Rosario Celi;

VISTA la disposizione del Segretario Generale di questa Autorità prot.n. 11357 del 28/06/2022 in materia di adozione degli atti resi all’esterno, con la quale, a far data dal 28/06/2022 sono delegati i Dirigenti dei servizi territoriali di Palermo, Agrigento, Messina e Catania all’adozione degli atti afferenti alle proprie competenze, incluso le Autorizzazioni Idrauliche Uniche, di cui al DSG n.187 del 23/06/2022;

VISTA la nota prot. n. 41107 del 14/12/2022, assunta al protocollo di questa **Autorità di Bacino (AdB) n. 23521 del 14/12/2022**, con la quale la V Direzione Ambiente e Pianificazione della Città Metropolitana di Messina indice per il giorno 16/01/2023 la Conferenza di Servizi li fine di acquisire i pareri necessari al rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della ditta Sgrò Edil Beton s.a.s. di Sgrò Sebastiano per la produzione e distribuzione di calcestruzzi svolta presso lo stabilimento sito in C.da Conigliera (SS 117 Km 18+800) del Comune di Mistretta (ME);

VISTA la nota prot. **AdB n. 623 del 12/01/2023** con la quale questo Servizio rappresenta che, non essendo pervenuti gli elaborati progettuali relativi all’AUA in oggetto, risulta impossibile qualunque determinazione da parte di questa Autorità per la mancanza della suddetta documentazione;

VISTA la nota prot. n.1626 del 17/01/2023, assunta al prot. **AdB n. 904 del 17/01/2023**, con la quale la V Direzione Ambiente e Pianificazione della Città Metropolitana di Messina trasmette copia del verbale della Conferenza di Servizi tenutasi in modalità telematica in data 16/01/2023;

VISTA la PEC del 25/01/2023, assunta al prot. **AdB n. 1554 del 25/01/2023**, con la quale lo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Mistretta trasmette gli elaborati progettuali relativi alla pratica in oggetto;

VISTA la nota prot. **AdB n. 2686 del 06/02/2023** con la quale questo Servizio sospende il giudizio sulla compatibilità dell’intervento, rimandando ogni ulteriore pronuncia di questa Autorità di Bacino alla proposizione delle integrazioni descritte nella stessa nota;

VISTA la nota prot. 3558 del 11/04/2023, assunta al prot. **AdB n. 8748 del 12/04/2023**, con la quale lo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Mistretta riscontra la richiesta integrazioni avanzata da Servizio nota prot. **AdB n. 2686 del 06/02/2023**;

VISTA la nota prot. **AdB n. 9088 del 14/04/2023** con la quale questo Servizio rappresenta la necessità del versamento della imposta di bollo di € 16,00 per il rilascio dell’Autorizzazione Idraulica Unica;

VISTA la PEC del 18/04/2023, assunta al **prot. AdB n. 9371 del 18/04/2023**, con la quale la Ditta Sgò Edil Beton trasmette attestazione del versamento richiesto con nota prot. AdB n. 9088 del 14/04/2023;

ESAMINATI i contenuti degli elaborati progettuali trasmessi;

CONSIDERATO che la Ditta Sgrò Edil Beton sas di Sgrò Sebastiano & C, con sede legale nel Comune di Mistretta in c.da Buscardo è proprietaria di uno stabilimento per la produzione e vendita di conglomerati cementizi per l’edilizia in c.da Conigliera del Comune di Mistretta;

CONSIDERATO che la ditta richiedente ha prodotto la documentazione prevista dai commi 1 e 2 dell’art. 36 della L.R. 22/02/2019 n. 1 (*Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi*);

CONSIDERATO che con riferimento al R.D. 25/07/1904 n. 523 le opere e/o le attività sopra descritte necessitano di autorizzazione ai sensi degli articoli 93 e seguenti;

Servizio 7 – Pareri ed Autorizzazioni Ambientali Demanio Idrico Fluviale E Polizia Idraulica –Sede di Messina  
Via dei Mille n.270 - 98122 Messina

Dirigente: Ing. Rosario Celi – tel. 3201829757 - e-mail: rceli@regione.sicilia.it

U.R.P: Tel. 091/7079585 – mail: [autorita.bacino@regione.sicilia.it](mailto:autorita.bacino@regione.sicilia.it); pec: [autorita.bacino@certmail.regione.sicilia.it](mailto:autorita.bacino@certmail.regione.sicilia.it)

- CONSIDERATO che l'intervento in progetto ricade all'interno del Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del "Bacino Idrografico del torrente Santo Stefano e Area Intermedia tra T.te S.Stefano e t.te di Tusa (023)" approvato con DPR n. 232 del 04/06/20007 e pubblicato sulla G.U.R.S. n. 36 del 10/08/2007;
- CONSIDERATO che l'intervento non interferisce con aree in dissesto geomorfologico e/o idraulico censite nel PAI in vigore;
- PRESO ATTO che il ciclo di lavorazione non determina produzione e smaltimento di acque di tipo industriale;
- PRESO ATTO che le acque di dilavamento superficiale vengono captate dalle caditoie presenti e convogliate in un primo pozzetto di decantazione e da queste inviate nel sistema di vasche di decantazione;
- PRESO ATTO che le acque chiarificate vengono riutilizzate nel processo aziendale e se in eccesso vengono recapitate nel compluvio naturale adiacente lo stabilimento in esame;
- PRESO ATTO che la verifica idraulica illustrata nella relazione "Verifica portate di piena" riguarda il tombino stradale dove vanno a confluire le acque di prima pioggia raccolte nei piazzali dell'azienda e le acque del bacino idrografico di monte.
- PRESO ATTO che le acque del bacino idrografico sono raccolte a monte dell'area aziendale e attraverso dei solchi naturali di raccolta, che confluiscono le stesse su una condotta interrata che attraversa l'intero lotto riversandosi nell'adiacente tombino stradale, con un tratto di canaletta a cielo aperto, in calcestruzzo, di sezione trapezia. La condotta interrata è realizzata con tubi cilindrici di cemento rotocompresso di diametro 80 cm. La canaletta trapezia ha base di 60 cm altezza 50 cm e apertura superiore di 100 cm. La sezione del tombino è di tipo rettangolare di dimensioni 80x140 cm (bxh).
- PRESO ATTO che il deflusso della portata di piena considerata nei calcoli avviene interessando solo una parte delle sezioni condotte interessate e pertanto idonee allo scopo con ampi margini di sicurezza per le ipotesi fatte.
- CONSIDERATO che i lavori di cui al progetto in esame interessano l'alveo dell'affluente in sx idraulica del Vallone Casudda che nei tratti interessati scorre su aree ad oggi non intestate al demanio.

#### RILASCIA

a Ditta Sgrò Edil Beton s.a.s.di Sgrò Sebastiano & C. C.da Buscardo snc Mistretta C.F. P.I. 02633790833,

- "**nulla osta idraulico**" ai sensi degli artt. 93 e seguenti del R.D. n. 523/1904 sul progetto per la realizzazione delle opere (e/o attività) in premessa descritti;
- "**autorizzazione all'accesso all'alveo**" del dell'affluente in sx idraulica del Vallone Casudda "e alla realizzazione degli interventi" di cui al progetto di che trattasi;

Il presente provvedimento è rilasciato con le raccomandazioni e le prescrizioni di seguito riportate:

- le opere dovranno essere realizzate secondo quanto riportato negli elaborati progettuali trasmessi ed esaminati da questa Autorità di Bacino;
- le lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in sicurezza compatibilmente con i livelli idrometrici del corso d'acqua, restando a carico del richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Autorità di Bacino da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua
- vengano adottate in fase di cantiere tutte le precauzioni e gli accorgimenti che garantiscano condizioni di sicurezza geomorfologica ed idraulica nelle aree oggetto di intervento, compresa l'interdizione temporanea delle aree interessate dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori il Soggetto autorizzato o suo delegato sarà obbligato ad adottare tutte le cautele e vigilare affinché, in caso di piena, vengano prontamente eseguite le operazioni di sgombrò dei materiali e dei macchinari che, temporaneamente stazionanti nell'area di cantiere, potrebbero essere di ostacolo al deflusso delle acque
- dovrà essere garantito in permanenza il libero deflusso delle acque torrentizie, significando che nel corso dell'esecuzione dei lavori l'alveo non dovrà in nessun modo essere interessato da depositi di materiale e/o attrezzature varie;
- vengano programmati e attuati con cadenze adeguate e con oneri a carico del Comune di Roccalumera, alla luce anche dei contenuti della Circolare del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino n.

5750 del 17/09/2019, gli interventi di manutenzione sull'alveo in modo da eliminare eventuali detriti che nel tempo potrebbero accumularsi e ridurre così la sezione idraulica di deflusso;

- provvedere alla manutenzione del corso d'acqua nei tratti a monte e a valle dell'infrastruttura al fine di garantire nel tempo l'efficienza idraulica dello stesso, limitata dalla presenza dell'opera e, di darne opportuna comunicazione all'Autorità di Bacino (Circolare SG 15357/2022);
- questa Autorità si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera autorizzata a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca del presente provvedimento nel caso in cui si rendesse necessario intervenire nel corso d'acqua in corrispondenza delle opere in argomento;
- venga sollevata in maniera assoluta l'Amministrazione Regionale da qualsiasi azione e/o danno che ad essa potessero derivare da parte di terzi in conseguenza del provvedimento in argomento.
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Sono fatti salvi tutti gli altri pareri, visti, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, eventualmente necessari per la realizzazione delle opere in argomento e da rilasciarsi da parte di altre Amministrazioni.

Il progetto in esame prevede la realizzazione di opere che comportano l'utilizzo o l'occupazione stabile di aree demaniali. Più precisamente: *utilizzo del corso d'acqua come corpo ricettore di acque di scarico*.

Per tale motivo, l'inizio dei lavori di che trattasi è subordinato all'avvenuta presentazione dell'istanza di concessione per l'utilizzo delle aree demaniali interessate dal progetto, da inoltrare a questa Autorità di Bacino.

L'inizio dei lavori, del quale dovrà essere data preventiva comunicazione a questa Autorità di Bacino, dovrà avvenire entro novanta (90) giorni dalla data di consegna dei lavori nel caso di opere pubbliche ovvero entro novanta (90) giorni dalla data della presente Autorizzazione negli altri casi. Oltre tale termine l'inizio dei lavori dovrà essere accompagnato da dichiarazione di un tecnico abilitato all'esercizio della professione il quale dovrà verificare e attestare che non siano mutati il regime normativo e quello vincolistico. In ogni caso l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro tre (3) anni dal loro inizio, decorsi i quali questa Autorizzazione Idraulica Unica perderà di efficacia e dovrà essere nuovamente richiesta.

Al termine dei lavori, entro trenta (30) giorni dalla loro ultimazione, dovrà essere trasmessa a questa Autorità di Bacino apposita comunicazione, accompagnata da una attestazione che le opere realizzate sono del tutto conformi a quelle oggetto della presente A.I.U. e da una planimetria con la georeferenziazione delle opere realizzate e/o delle attività eseguite.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino, nella pagina "*Aree tematiche*" → "*Siti tematici*" → "*Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica*" → "*Elenco Autorizzazione idraulica unica*".

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale di questa Autorità ovvero al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla suddetta data.

Per gli aspetti strettamente legati al Testo Unico di cui al Regio Decreto 25/07/1904 n° 523 può altresì essere proposto ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data del presente provvedimento al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi del combinato disposto del Titolo IV (artt. 138-210) del Testo Unico di cui al R.D. 11/12/1933 n° 1775 e del D.Lgs. 02/07/2010 n° 104 e ss.mm.ii.

**Il Funzionario Direttivo**  
**Ing. Pietro Esposito**

*"Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell'art. 3, comma 2, del d.lgs n.39/93"*

**Il Dirigente del Servizio 7**  
**Ing. Rosario Celi**