

CITTA' DI MESSINA
COMUNE DI MESSINA

U

Protocollo N.0233614/2023 del 05/09/2023



CITTÀ DI MESSINA
AREA TECNICA
DIPARTIMENTO SERVIZI AMBIENTALI

AL SERVIZIO SUAP

E, P.C.

ALLA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
V DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE
UFFICIO AUA

ALLA DITTA FRATELLI CAMBRIA SNC
C/O DOTT. EMANUELE ALONGI
emanuele.alongi@pec.chimici.it

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE
SCARICO IN FOGNATURA ACQUE PRIMA PIOGGIA
DITTA: F.LLI CAMBRIA SNC DI CAMBRIA ROBERTO & C
VIA NAZIONALE – FRAZIONE VILLAGGIO S. MARGHERITA
RIFERIMENTO PRATICA SUAP: 02676470830-20052023-0648
prot. n. 0018650 del 26/05/2023

In riferimento alla pratica in oggetto, si trasmette a codesto SUAP il Parere Ambientale con prescrizioni.

L'Istruttore Tecnico
(Dott.ssa Simonetta Buemi)



Il Dirigente del Dipartimento
(Ing. Antonio Cardia)

CITTA' DI MESSINA
COMUNE DI MESSINA

U

Protocollo N.0233614/2023 del 05/09/2023

Palazzo Weigert Via Argentieri 14 - 98122 Messina CF 00080270838

 - Tel. 090 7723327

 - protocollo@pec.comune.messina.it



CITTA' DI MESSINA
DIPARTIMENTO SERVIZI AMBIENTALI
SERVIZIO AMBIENTE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE
SCARICO IN FOGNATURA ACQUE PRIMA PIOGGIA
DITTA: FLLI CAMBRIA SNC DI CAMBRIA ROBERTO & C
VIA NAZIONALE – FRAZIONE VILLAGGIO S. MARGHERITA
RIFERIMENTO PRATICA SUAP: 02676470830-20052023-0648
prot. n. 0018650 del 26/05/2023

PARERE AMBIENTALE

IL DIRIGENTE

VISTA l'istanza e la documentazione allegata di cui all'oggetto prodotta dalla *Ditta F.lli Cambria Snc di Cambria Roberto & C.*, pervenuta tramite Servizio SUAP con *prot. gen. n. 164181/2023*, presentata dal *Sig. Cambria Roberto* n.q. legale rappresentante della *Ditta F.lli Cambria Snc di Cambria Roberto & C.*, ubicata a *Messina in via Nazionale – Frazione Villaggio S. Margherita* ed intesa all'ottenimento dell'*Autorizzazione Unica Ambientale* per l'attività di deposito custodito di autoveicoli posti sotto sequestro giudiziario esercitata nell'area identificata in catasto al *fg. 183 part. 671 sub 1 in categoria catastale C/03*;

VISTA la nota del *Dipartimento Servizi Tecnici – Opere Pubbliche*, introitata con *prot. gen. n. 192659/2023* dalla quale si evince che la Ditta di cui sopra è provvista di *Autorizzazione n. 46 del 12/11/2013 rep. 2155* inerente all'*Allaccio* al cunettone comunale acque bianche, delle acque meteoriche provenienti dalle coperture del capannone, fabbricato e tettoia e dal dilavamento del piazzale adibito a deposito custodito per autoveicoli sito a *Messina in via Nazionale – Frazione Villaggio S. Margherita* e relativo *Attestato di Avvenuto Allaccio* del *29/09/2014 n. 217844*;

VISTA la *relazione tecnica* redatta dal *Dott. Emanuele Alongi* relativamente sia alla descrizione del processo produttivo che dell'impianto dello scarico delle acque reflue e relazione tecnica a firma dell'*Arch. Giuseppe Grimaldi* per quanto concerne l'impianto delle acque di prima pioggia con relativa descrizione dell'attività svolta dal deoleatore monnoblocco, dimensionamento dello stesso e dell'impianto delle acque bianche meteoriche di dilavamento delle aree esterne;

COSIDERATO che il *trattamento e smaltimento delle acque meteoriche* e di *dilavamento e delle acque di prima pioggia* provenienti dal piazzale della Ditta di cui trattasi, corrispondenti a *5 mm nei primi 15 minuti di pioggia*, devono essere convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione, prima di essere scaricate nel cunettone comunale acque bianche autorizzato come sopra specificato; che a monte e a valle dello stesso depuratore devono essere posti pozzetti di prelievo campioni e che le *acque piovane successive ai primi 15 minuti di pioggia* devono essere scaricate direttamente nel collettore fognario comunale;

Restano fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge, senza pregiudizi per eventuali diritti di terzi

ESPRIME

Parere Favorevole al sistema in progetto per il *trattamento e smaltimento delle acque meteoriche* e di *dilavamento e delle acque di prima pioggia* in rete fognaria comunale acque bianche provenienti dal piazzale della *Ditta F.lli Cambria Snc di Cambria Roberto & C. ubicata a Messina in via Nazionale -- Frazione Villaggio S. Margherita*, sulla base della documentazione in atti e che si

PRESCRIVE

- Che il *trattamento e smaltimento delle acque meteoriche* e di *dilavamento e delle acque di prima pioggia* provenienti dal piazzale della Ditta di cui trattasi, corrispondenti a **5 mm nei primi 15 minuti di pioggia**, siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione, prima di essere scaricate nel cunettone comunale acque bianche autorizzato dal Dipartimento preposto; che a monte e a valle dello stesso depuratore devono essere **posti pozzetti di prelievo campioni**;
- Che le *acque piovane successive ai primi 15 minuti di pioggia* siano scaricate direttamente nel collettore fognario comunale;
- Che lo scarico delle *acque in uscita dal depuratore* sia conforme ai valori limite di cui alla *Tabella 3, colonna 1 dell'All. 5, parte terza del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.*;
- Che per la realizzazione dell'impianto di depurazione, la ditta abbia acquisito le eventuali *autorizzazioni*;
- Che l'*impianto sia regolarmente mantenuto e la raccolta delle acque avvenga in maniera opportuna*;
- Che i *rifiuti speciali* siano conferiti, ai sensi della normativa vigente, previa stipula di contratti con ditte specializzate per la raccolta e smaltimento; che i registri di carico e scarico siano regolarmente vidimati ed aggiornati;
- Che i *pozzetti di prelevamento campioni* siano resi sempre accessibili e che autorizza il Comune di Messina a far effettuare, all'interno dell'area, tutte le ispezioni ritenute necessarie all'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;
- Che venga controllata permanentemente l'*efficienza dell'impianto* di trattamento e depurazione delle acque di dilavamento di prima pioggia, ed in caso di anomalia, sia sospeso lo scarico fino al ripristino dello stesso;
- Che vengano *pulite periodicamente le vasche* con l'asportazione dei fanghi e degli oli ottenuti durante la depurazione delle acque, al fine di garantire un sistema di trattamento sempre efficiente;
- Che non vengano immessi in fognatura *sostanze che possono danneggiare gli impianti, le persone ad essi addette e gli altri insediamenti allacciati*. E' in particolare *vietata l'immissione* di sostanze infiammabili, esplosive, radioattive, di quelle che sviluppano gas o vapori tossici, che possono provocare depositi od ostruzioni nelle canalizzazioni o aderire alle pareti;
- Che venga richiesto un *nuovo parere* dello scarico per ogni diversa destinazione dell'insediamento, in caso di ampliamento e/o ristrutturazione e/o trasferimento dello stesso;
- Che venga notificato, a questo Dipartimento ogni mutamento che intervenga nel ciclo tecnologico, nonché l'eventuale trasferimento della gestione e/o della proprietà;

- Che, in occasione di ogni primo evento piovoso, vengano effettuate le verifiche sul corretto funzionamento dell'impianto di depurazione;
- Che venga indicato il nominativo del gestore dell'impianto di depurazione;
- Che gli oli e fanghi vengano trattati come prescritto dalla normativa vigente e conferite a ditte autorizzate allo smaltimento;
- Che venga aggiornato il registro manutenzione e controllo dell'impianto compresi i relativi registri previsti dalla normativa vigente;
- Che venga data immediata comunicazione in caso di variazione dello scarico.


SI INFORMA

Il presente Parere, in quanto riferito specificatamente al "trattamento e smaltimento delle acque meteoriche e di dilavamento delle acque di prima pioggia nel cunettone comunale", non ha carattere assorbente o di sanatoria rispetto ad altri obblighi e/o altre autorizzazioni propedeutiche o necessarie per l'esercizio dell'attività di cui trattasi o rispetto alla regolarità tecnico amministrativa e/o eventuale agibilità dell'immobile in cui viene esercitata l'attività, che dovranno essere oggetto di separata valutazione e/o procedimenti, anche da parte di altri Enti o Dipartimenti preposti.

L'Istruttore Tecnico
(Dott.ssa Simonetta Buemi)



Il Dirigente del Dipartimento
(Ing. Antonio Cardia)



Il Funzionario Tecnico
(Ing. Salvatore Arena)

