



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L. R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 1005 del 07/03/2025

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 983 del 07/03/2025

Direzione: VI Direzione Ambiente

Servizio: Tutela Aria e Acque

Ufficio: Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale n° **7/2025** a favore della Ditta DUFERCO TERMINAL MEDITERRANEO S.p.A. per il titolo abilitativo di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) del D.P.R. n° 59/13 per lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue di dilavamento depurate provenienti dall'attività di gestione commerciale del pontile Giammoro a servizio dei vettori marittimi svolta nella Zona Industriale Giammoro, nel Comune di Pace del Mela (ME).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTO** il D.lgs. n° 152/06 e ss. mm. e ii.;
- VISTO** il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;
- VISTA** la L. n° 241 del 07.08.1990;
- VISTO** il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;
- VISTA** la circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;
- VISTO** il D.P.C.M. del 08.05.2015;
- VISTO** il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 31 del 06.05.2017, aggiornato con deliberazione n° 1 del 16.01.2020;
- VISTO** il Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio metropolitano n. 178 del 23.12.2020;
- VISTA** la L.R. n° 7 del 21 maggio 2019, che detta "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa", con particolare riferimento all'art. 29 in cui viene riportata l'inapplicabilità dell'istituto del Silenzio Assenso agli atti e procedimenti riguardanti l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la salute e la pubblica incolumità;
- VISTA** la richiesta di AUA della Ditta DUFERCO TERMINAL MEDITERRANEO S.p.A. per il titolo abilitativo di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) del D.P.R. n° 59/13 per lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura provenienti dall'attività di gestione commerciale

del pontile Giammoro a servizio dei vettori marittimi svolta nella Zona Industriale Giammoro, nel Comune di Pace del Mela (ME), trasmessa dal SUAP con nota protocollo n° 50281 del 06.12.2024, assunta al Protocollo generale di questo Ente in pari data al n° 53657/24;

VISTA la richiesta chiarimenti da parte di questo Ufficio inviata con nota protocollo n° 55618/24 del 18.12.2024;

VISTA la nota di riscontro della Ditta pervenuta tramite SUAP con nota protocollo n° 53578 del 23.12.2024 e assunta al Protocollo generale di questo Ente in pari data al n° 56421/24;

VISTA la nota dell'Area 5 – Urbanistica-Edilizia-Ambiente del Comune di Pace del Mela (ME), pervenuta tramite SUAP con protocollo n° 851 del 09.01.2025, assunta al Protocollo generale di questo Ente in pari data al n° 690/25, con la quale si conferma che gli scarichi acque bianche della fognatura, a suo tempo costruite dall'ASI e oggi affidate in gestione al Comune di Pace del Mela, terminano in mare così come riportato nella planimetria allegata all'istanza;

VISTA la nota di questo Ufficio, protocollo n° 3119/25 del 23.01.2025, con la quale si comunicava che, avvalendosi della forma semplificata in modalità asincrona della C.d.S., secondo quanto previsto dall'art. 14-bis della L. n° 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii, avrebbe concluso l'iter procedurale con l'adozione del provvedimento richiesto dopo aver acquisito il parere di merito attestante la regolarità dello scarico in pubblica fognatura da parte dell'Ufficio Tecnico del Comune di Pace del Mela (ME);

VISTA la nota protocollo n° 2440 del 14.02.2025, trasmessa in pari data dal SUAP con nota n° 8453, introitata al Protocollo generale di questo Ente in pari data al n° 7062/2025 con la quale l'Area 5 – Urbanistica-Edilizia-Ambiente del Comune di Pace del Mela (ME) esprime parere favorevole agli scarichi in pubblica fognatura delle acque reflue di prima pioggia trattate, delle acque di seconda pioggia e delle acque meteoriche comprese quelle provenienti dai pluviali delle tettoie poste a protezione del distributore carburante e del deposito temporaneo dei rifiuti (punti di scarico S01, S02 e S03) con immissione nella condotta acque bianche esistente ai margini della Diramazione Viaria "A" che recapita in mare;

CONSIDERATO che il presente provvedimento è suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;

DARE ATTO dell'insussistenza di conflitto di interessi di cui agli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", approvato con D.S. n. 175 del 03.10.2024;

VISTO il D.lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi di questo Ente;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

PRESO ATTO che la Provincia, oggi Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del DPR n° 59/13 è stata individuata quale Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

VISTO l'art. 28 c. 4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015 secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali.

PROPONE

per quanto in premessa di

ADOTTARE

l'**Autorizzazione Unica Ambientale** n° 7/2025 a favore della Ditta DUFERCO TERMINAL MEDITERRANEO S.p.A. per il titolo abilitativo di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) del D.P.R. n° 59/13, per lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue di dilavamento depurate, provenienti dall'attività di gestione commerciale del pontile Giammoro a servizio dei vettori marittimi svolta nella Zona Industriale Giammoro, nel Comune di Pace del Mela (ME) alle seguenti condizioni:

Art. 1) I reflui provenienti dal trattamento delle acque di prima pioggia, costituenti gli scarichi individuati come S01, S02 e S03, dovranno rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3, All. 5 della Parte III del D.lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. per gli scarichi in pubblica fognatura.

Art. 2) I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, nel rispetto di quanto previsto dall'art 101 c. 5 del D.lgs. 152/06.

Art. 3) Il Gestore dovrà:

1. documentare fotograficamente la posa in opera dell'impianto di trattamento a servizio dell'AREA C con scarico S03, delle tubazioni afferenti ed efferenti a detto impianto, dei principali raccordi idraulici e dei punti di scarico che dovrà essere realizzato e messo in esercizio entro mesi SEI dal rilascio del presente provvedimento;
2. provvedere, annualmente, a far data dalla notifica del presente atto e **in occorrenza di evento meteo**, ad eseguire analisi chimiche sul refluo ai tre punti di scarico (S01, S02 e S03), da campionarsi a valle del trattamento preferibilmente a cura di Tecnico o Professionista abilitato, dandone i risultati a questa Direzione, all'ARPA Sicilia e all'Area Tecnica del Comune. Parametri minimi da indagare: pH, COD, BOD₅, Solidi Sospesi, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Fosforo totale, Tensioattivi, Idrocarburi totali, Oli e Grassi animali/vegetali, Ferro, Piombo, Rame, Zinco e Saggio di Tossicità acuta;
3. mantenere separata la linea dei servizi igienici, rispetto alle altre linee idrauliche;
4. garantire il destino dei prodotti della depurazione (materiale sedimentato, oli, acque di controlavaggio di filtri, etc.) nel rispetto della vigente normativa in materia di rifiuti ed esibire, entro mesi tre dal rilascio dell'AUA, copia di convenzione/contratto con impresa qualificata ai fini dello smaltimento;
5. procedere ad una corretta manutenzione della dotazione depurativa con rimozione tempestiva degli oli, dei sedimenti e di ogni altro scarto accumulato, al fine di non ridurre i volumi e i tempi detentivi utili alla depurazione;
6. mantenere le superfici scolanti in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque di dilavamento meteorico;
7. mantenere i pozzetti d'ispezione costantemente disponibili al controllo da parte delle Autorità preposte;
8. eseguire o fare eseguire le lavorazioni in campo aperto adottando le massime cautele per rendere nullo o minimo il rilascio di inquinanti sulle superfici aziendali soggette a dilavamento;
9. attivare gli eventuali dispositivi di bypass dei moduli che compongono il depuratore in uso soltanto nell'immediatezza di un guasto che possa comportare allagamento (tipo avaria dei moduli o delle pompe di rilancio) o danneggiamento ulteriore del depuratore. In ogni caso, ove possibile, sospendere lo scarico fino al ripristino della piena funzionalità del sistema di allontanamento e depurazione dei reflui, dando contestuali avvisi del guasto e del successivo ripristino a questa Direzione, all'ARPA Sicilia e all'Area Tecnica del Comune;
10. informare le Autorità Competenti di tutti gli eventi incidentali che possano provocare impatto sull'ambiente, nonché degli interventi intrapresi;
11. a seguito della fase di accumulo/decantazione della quota di prima pioggia, la portata di mandata al disoleatore dovrà avvenire nel rispetto della portata di input di quest'ultimo.

Art. 4) Il Gestore dovrà dare notizia, anticipatamente a questa Direzione, all'Area Tecnica del Comune di Pace del Mela (ME) e all'ARPA Sicilia su eventuali modifiche strutturali che possano avere ricadute sulle acque di dilavamento o della dotazione depurativa che comportino variazioni quali - quantitative alle caratteristiche dello scarico e/o trasferimento della gestione e/o proprietà dell'insediamento.

Art. 5) La presente autorizzazione ha durata **quindici anni** a partire dalla data di notifica del Provvedimento da parte del SUAP del Comune di Pace del Mela (ME). La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno sei mesi prima della scadenza.

Art. 6) L'ARPA Sicilia eserciterà le funzioni tecniche di controllo di competenza discendenti dall'art. 90 della L.R. del 03.05.2001, n. 6.

Art. 7) Il Gestore dovrà trasmettere all'ARPA Sicilia, tramite PEC, tutta la documentazione a corredo dell'istanza AUA ai fini del corretto svolgimento dell'attività di controllo.

Art. 8) Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi del D.lgs. n° 152/06, adottando, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, oltre ai poteri di ordinanza, le sanzioni previste dalla vigente normativa.

Art. 9) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Vengono approvati gli elaborati tecnici allegati all'istanza, depositati agli atti di questa Direzione.

Il Responsabile dell'Ufficio A.U.A.

Dott.ssa Ileana Padovano

(Firmato digitalmente)

Il Responsabile del Servizio

Dott. Cosimo Cammaroto

(Firmato digitalmente)

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di Legge e ai Regolamenti attualmente vigenti;

VISTO il Decreto Sindacale n° 10 del 31.01.2024 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di direzione della struttura di livello dirigenziale "VI Direzione Ambiente";

DETERMINA

di

ADOTTARE

l'Autorizzazione Unica Ambientale n° 7/2025 a favore della Ditta DUFERCO TERMINAL MEDITERRANEO S.p.A. per il titolo abilitativo di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) del D.P.R. n° 59/13, per lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue di dilavamento depurate, provenienti dall'attività di gestione commerciale del pontile Giammoro a servizio dei vettori marittimi svolta nella Zona Industriale Giammoro, nel Comune di Pace del Mela (ME)

APPROVARE tutte le prescrizioni contenute negli Articoli da 1 a 9 sopra riportati.

DISPORRE l'inoltro del presente provvedimento al SUAP di Pace del Mela (ME) per le competenze discendenti dall'emanazione dell'atto, e per conoscenza alla Ditta interessata, all'ARPA Sicilia e all'Area 5 – Urbanistica-Edilizia-Ambiente del Comune di Pace del Mela (ME), dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Ente.

DISPORRE che il presente provvedimento venga custodito, unitamente a tutta la documentazione presentata, presso la sede legale della Duferco Terminal Mediterraneo in Zona Industriale Giammoro, nel Comune di Pace del Mela (ME).

DARE ATTO

- che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva;
- che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 contenente disposizioni per adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;
- che il presente Provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione Trasparente ai sensi del D.lgs. 14.03.2013 n° 33 e verrà pubblicato nella sezione Provvedimenti nella sottosezione Provvedimenti Dirigenti Amministrativi;
- che la documentazione, sia cartacea che elettronica, custodita presso gli Uffici di questa Direzione, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo, in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

RENDERE NOTO ai sensi della Legge n. 241/1990 che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio, Dott. Cosimo Cammaroto; recapito telefonico: 090/7761657; indirizzi email/PEC: c.cammaroto@cittametropolitana.me.it, protocollo@pec.prov.me.it.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio dal lunedì al venerdì dalle ore 09,30 alle ore 12,30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Sicilia.

Messina, 06.03.2025

Il Dirigente

Dott. Ing. Giovanni Lentini

(Firmato digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del DLgs 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale e ss.mm.ii., il quale sostituisce il documento e la firma autografa.