



# Città Metropolitana di Messina

*Ai sensi della L.R. n. 15/2015*

## II DIREZIONE "Affari Finanziari e Tributari"

### ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

### SULLA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 349 DEL 11/03/2020

#### OGGETTO

Autorizzazione Unica Ambientale n. 4/2020 a favore della Ditta LASER GAS s.r.l. per lo scarico in rete acque bianche dei reflui costituiti dalle acque di dilavamento dei piazzali e dalle acque meteoriche di prima pioggia derivanti dall'attività di commercio carburante per autotrazione da svolgere in Via Crocieri s.n.c. del Comune di Torregrotta (ME).

#### PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE, ATTESTAZIONE FINANZIARIA E VISTO COMPATIBILITA' MONETARIA

(art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii art. 55 comma 5 della Legge 142/90 recepita con L.R. n. 48/91 e s.mm.ii.)  
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento provinciale sui controlli interni e si attesta la compatibilità del pagamento della spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (Art. 9 comma 1, lett.a), punto 2 del D.L. 78/2009);

Data della firma digitale

Il Dirigente del Servizio Finanziario  
AVV. TRIPODO ANNA MARIA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/ Capitolo	Esercizio
PRESO NOTA	11/03/2020			

Data della firma digitale

Il Responsabile del servizio finanziario  
AVV. TRIPODO ANNA MARIA

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



# COMUNE DI TORREGROTTA

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

**AUTORIZZAZIONE N° 16 DEL 24.12.2019**

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO DELLE SUPERFICI IMPERMEABILI ESTERNE E DI DUE POZZETTI D'ISPEZIONE, ED ALL'ALLACCIO NELLA CONDOTTA DELLE ACQUE BIANCHE COMUNALE PROVENIENTI DALL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE SITO IN VIA CROCIERI - DITTA LASER GAS S.R.L.**

## IL RESPONSABILE DELL'AREA TERRITORIO E AMBIENTE

**Visto** il Testo unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la Delibera del C.I.T.A.I. Del 04.02.1977 sulla tutela delle acque dell'inquinamento;

**Vista** la L.R. 18.giugno.1977 n. 39 e successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la L.R. 15 maggio 1986 n. 27 e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il D.lgs n. 152 dell'11.05.1999 e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il D.lgs n. 152 del 03.04.2006 e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il Regolamento dei servizi di fognatura e depurazione adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 66 del 24.11.2000;

**Vista** l'istanza presentata in data 31/07/2019 Prot. 12619, e successive integrazioni in data 16/09/2019 Prot. 15049, in data 19/09/2019 Prot. 15275, ed in data 22/11/2019 Prot. 19138 dalla Sig.ra Nicosia Grazia nata a Catania il 04.05.1971 e residente a Nicolosi (CT) in Via Mompeluso n° 16/A nella qualità di Legale Rappresentante della Società Laser Gas S.r.l. Part. IVA 02750080877 con sede legale a Nicolosi (CT), Via Mompeluso n° 16/A, proprietaria dell'impianto di distribuzione carburanti per autotrazione, realizzato in forza delle Autorizzazioni Edilizie n° 17/2009 e n° 25/2016, censito all'Agenzia del Territorio al Foglio di Mappa n° 2 Particella 2754, sito in Via Crocieri snc, tendente ad ottenere l'autorizzazione per la realizzazione di un impianto per il trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio delle superfici impermeabili esterne, e di due pozzetti d'ispezione, ed all'allaccio nella condotta delle acque bianche comunale sita in Via Crocieri, provenienti dal sopracitato immobile destinato ad impianto di distribuzione carburanti per autotrazione;

**Visto** il progetto a firma del Dott. Arch. Moschetto Giuseppe;

**Visto** il Nulla-Osta da parte della Città Metropolitana di Messina n° 417/A del 14.11.2019 che qui si intende interamente riportato;

**Viste** le dichiarazioni di cui all'art. 36 della L.R. 1/2019;

**Viste** la ricevute di versamento di C.C.P. relativo a pagamento di € 36,13 in data 23/08/2019 con CPY 00031981948 quale somma per diritti di allaccio alla pubblica fognatura, e la ricevuta di versamento di C.C.P. relativo al pagamento di € 25,82 in data 23/08/2019 con CPY 00031981963 quale somma per diritti di istruttoria;

Visto il parere **favorevole a condizione** per quanto di competenza del **16.12.2019 Prot. 20283** reso dal Responsabile dei Servizi Esterni;

Vista la Determina Sindacale n° **03** del **02.01.2019** mediante la quale è stato conferito al **Dott. Ing. Anastasi Pietro** l'incarico di Responsabile della **3<sup>a</sup> Area Territorio e Ambiente**.

## A U T O R I Z Z A

La Sig.ra Sig.ra **Nicosia Grazia** nata a **Catania** il **04.05.1971** e residente a **Nicolosi (CT)** in **Via Mompeluso n° 16/A** nella qualità di Legale Rappresentante della Società **Laser Gas S.r.l. Part. IVA 02750080877** con sede legale a **Nicolosi (CT)**, **Via Mompeluso n° 16/A**, proprietaria dell'impianto di distribuzione carburanti per autotrazione, realizzato in forza delle Autorizzazioni Edilizie n° **17/2009** e n° **25/2016**, censito all'Agenzia del Territorio al **Foglio di Mappa n° 2 Particella 2754**, sito in **Via Crocieri snc**, alla realizzazione di un impianto per il trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio delle superfici impermeabili esterne e di due pozzetti d'ispezione provenienti dal sopracitato immobile destinato ad impianto di distribuzione carburanti per autotrazione, nella relativa condotta comunale delle acque bianche, come dagli atti tecnici alla presente allegati, a condizione che si attenga alle seguenti prescrizioni:

- 1) L'allaccio nella condotta civica comunale (**Acque Bianche**) delle acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio delle superfici impermeabili, precedentemente trattate e dei due pozzetti d'ispezione dovrà essere eseguito in conformità di Legge, e Regolamenti vigenti in materia;
- 2) Sia osservata la L.R. 15.05.1986 n. 27 e successive modifiche ed integrazioni recante norme sugli scarichi dei reflui civili;
- 3) Sia osservato il D. Lgs. n° 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
- 4) Sia osservato il D.Lgs n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- 5) Sia osservato il Regolamento Comunale dei Servizi di Fognatura e Depurazione adottato con Delibera del Commissario Straordinario n. 66 del 24.11.2000;
- 6) Se in corrispondenza dei previsti lavori, a seguito di saggi preventivi obbligatori per la Società (Laser Gas S.r.l.) trovasi interrati cavi coassiali o condutture in genere, di proprietà di altri Enti gestori di servizi pubblici (ENEL, TIM, 2i Rete Gas Impianti, Rete Idrica, Rete Fognaria, ecc.), codesta Società (Laser Gas S.r.l.) è obbligata a munirsi dei rispettivi nulla osta degli Enti proprietari degli impianti, i quali forniranno le indicazioni più opportune affinché i lavori si svolgano in modo da evitare danni di qualsiasi genere agli impianti stessi presenti nel sottosuolo. In ogni caso la Società (Laser Gas S.r.l.) rimane l'unica responsabile dei danni eventualmente arrecati, questo Ente si intende sollevato da qualsiasi responsabilità civile e penale verso i terzi nell'eventualità si verificassero danni in conseguenza all'esecuzione dei suddetti lavori;
- 7) Gli scavi siano eseguiti con fresa taglia-asfalto e l'estradosso della condotta sia interrato alla profondità minima di ml. 1,00 dal piano viabile, portando il materiale di risulta a discarica autorizzata, riempiendo il relativo scavo con materiali aridi, i quali siano ben costipati ogni cm. 30, in modo da evitare avvallamenti del piano viabile, e la pavimentazione sia ripristinata a regola d'arte. Il ripristino, nei tratti bitumati, dovrà comprendere un sottofondo in misto granulometrico avente dimensioni massime degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% e il 40%, passante al setaccio 0,0075 mm compreso tra il 4 e il 10%, ben assortito ed esente da materiale argilloso, compattato con costipatore a piastra vibrante ogni 30 cm., fino a raggiungere il 95% della densità AASHO modificata, uno strato di tout-venant dello spessore minimo di cm. 20, uno strato di collegamento (binder), largo quanto lo scavo dello spessore minimo di cm. 10 ed uno strato d'usura, dopo l'attesa del compattamento, per la stessa lunghezza scavata, dello spessore di cm. 3 ripristinando anche la segnaletica stradale.
- 8) Gli scavi dovranno essere eseguiti giornalmente in modo tale da poter essere ricolmati entro la chiusura della giornata lavorativa, con le modalità di cui al punto precedente, onde garantire il transito in sicurezza prima di eseguire altri scavi;
- 9) Ai sensi dell' Art. 21 del D.L.vo 285/92 e successive modifiche ed integrazioni, che durante l'esecuzione dei lavori non sia interrotto o comunque ostacolato, con deposito di materiale od altro, la sicurezza ed il transito veicolare e pedonale e sia installata un'idonea e regolamentare segnaletica stradale, sia diurna che notturna, e che siano adottate le

opportune cautele atte a garantire la pubblica incolumità, restando, sempre e comunque, a carico di codesta Società Laser Gas S.r.l. ogni responsabilità civile e penale verso i terzi nell'eventualità si verificassero incidenti o danni in conseguenza dei lavori o dei materiali depositati;

- 10) Che sia comunicato a quest'Ufficio (Area Territorio e Ambiente) il nominativo del Responsabile dei lavori da parte di codesta Società, nonché l'inizio dei lavori che deve avvenire almeno cinque (5) giorni prima dalla data fissata, e la fine dei lavori;
- 11) Prima che l'affluente vada a confluire nel collettore principale, siano realizzati sia su area privata che su area pubblica dei pozzetti sifonati ispezionabili delle dimensioni di cm. 80x50, (con la prescrizione che il pozzetto su area pubblica sia realizzato poco prima della rete comunale) ed atto al prelievo di campioni per eventuale controllo da parte degli organi competenti;
- 12) Che i telai dei chiusini dei pozzetti d'ispezione che verranno realizzati siano idonei al passaggio sia pedonale che carraio, in maniera che garantiscano adeguate prestazioni in termini di sicurezza, ed in ogni caso a lavori ultimati, gli estradossi dei coperchi dei chiusini dovranno risultare complanari al piano viabile;
- 13) Che vengano rispettate tutte le prescrizioni e le indicazioni riportate nel Nulla-Osta della Città Metropolitana di Messina Prot. n° 417/N del 14.11.2019;
- 14) Che la Ditta comunichi con congruo anticipo l'inizio dei lavori e comunque almeno cinque (5) giorni prima al Responsabile dell'Area di Polizia Municipale per la regolamentazione della viabilità comunale nel caso in cui l'esecuzione dei lavori prevedano la chiusura parziale o totale della Via Crocieri in prossimità dei lavori da realizzare per l'emissione della relativa Ordinanza.

La presente Autorizzazione non costituirà servitù permanente per la strada, nel senso che questo Ente conserverà in ogni tempo il diritto di modificare in qualunque modo la strada od i suoi manufatti. In tali casi questo Ente preavviserà codesta Ditta il quale, a proprie cure e spese, dovrà provvedere a modificare o rimuovere tutte le opere autorizzate, in piena conformità alle prescrizioni che questo Ente darà, a suo insindacabile giudizio, affinché i propri lavori non abbiano in alcun modo ad essere impediti, ostacolati o resi più costosi e tutto ciò senza che codesta Società possa reclamare compensi di sorta. In caso di inadempienza questo Ente eseguirà i lavori d'ufficio ponendo a carico di codesta Ditta il relativo onere. Si rammenta altresì che, a carico di codesta Ditta resta in ogni tempo, l'onere delle eventuali manutenzioni del piano viabile in conseguenza dei lavori eseguiti.

La presente Autorizzazione è rilasciata inoltre esclusivamente ai sensi del Regolamento del Comunale del servizio di Fognatura e Depurazione, e fatto salvo l'acquisizione di altri provvedimenti obbligatori per Legge.

La presente Autorizzazione ai sensi dell'art. 27 del D.L. 285/92, s'intende concessa a titolo provvisorio e senza pregiudizio dei diritti dei terzi, nei confronti dei quali questo Ente si considera sollevato ed indenne da ogni danno o molestia. Si precisa che questo Ufficio (Area Territorio e Ambiente) si riserva la facoltà di disporre idoneo servizio di sorveglianza a mezzo del personale di questo Ente per verificare l'osservanza delle prescrizioni imposte. Si precisa inoltre che lo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio reflui strettamente connessi all'attività commerciale dovranno essere autorizzati dall'Ente preposto e cioè dalla Città Metropolitana di Messina.

Dell'inizio e dell'ultimazione dei lavori e dell'avvenuto ripristino a perfetta regola d'arte, della parte interessata dagli scavi, dovrà essere data comunicazione all'Ufficio Tecnico Comunale oggi Area Territorio e Ambiente. Prima che l'allaccio alla condotta comunale venga interrato la Società autorizzata dovrà avvisare codesto Ufficio affinché il Responsabile dei Servizi Esterni accerti che i lavori siano eseguiti in conformità agli elaborati presentati allegati a codesta Autorizzazione nonché alla compatibilità degli impianti comunali.

Oltre alle prescrizioni e condizioni stabilite si intendono sempre richiamate e dovranno essere rigorosamente osservate tutte le prescrizioni delle Leggi, e Regolamenti vigenti.



Il Responsabile della III° Area  
(Dott. Ing. Anastasi Pietro)



# Città Metropolitana di Messina

*Ai sensi della L.R. n. 15/2015*

Proposta di determinazione n. 349 del 11/03/2020

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 286 del 12/03/2020

**Direzione: V Direzione Ambiente e Pianificazione**

**Servizio: Tutela Aria e Acque**

**Ufficio: Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale**

**OGGETTO:** Autorizzazione Unica Ambientale n. **4/2020** a favore della Ditta **LASER GAS s.r.l.** per lo scarico in rete acque bianche dei reflui costituiti dalle acque di dilavamento dei piazzali e dalle acque meteoriche di prima pioggia derivanti dall'attività di commercio carburante per autotrazione da svolgere in Via Crocieri s.n.c. del Comune di Torregrotta (ME).

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TITOLARE P.O.

### Delegato Funzioni Dirigenziali

- VISTO** il D. Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;
- VISTO** Il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;
- VISTA** la L. n° 241 del 07/08/1990;
- VISTO** il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;
- VISTA** la circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;
- VISTO** il D.P.C.M. del 08.05.2015;
- VISTA** la L. n° 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- VISTO** il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n. 31 del 06.05.2017, aggiornato con deliberazione n° 1 del 16.01.2020;
- VISTO** il nuovo Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n. 13 del 02.04.2019;
- VISTA** l'istanza, trasmessa tramite il SUAP del Comune di Torregrotta (ME), in delega alla CCIAA di Messina, con la nota prot. n° 1758 del 27.01.2020 e successiva n° 4163 del 20.02.2020 assunte rispettivamente al Protocollo gen. di questo Ente al n° 2526/20 del 27.01.2020, e n° 6038/20 del 20.02.2020, da parte della Ditta **LASER GAS s.r.l.** per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) del D.P.R. n° 59/13 per lo scarico in rete acque bianche delle acque di dilavamento dei piazzali e delle acque meteoriche di prima pioggia, derivanti dall'attività di commercio carburante per autotrazione da svolgere in Via Crocieri s.n.c. del Comune di Torregrotta (ME);

- VISTA** l’Autorizzazione n° 16 del 24.12.2019 con prescrizioni, allegata all’istanza AUA, rilasciata dal Responsabile dell’Area Territorio e Ambiente del Comune di Torregrotta (ME) per la realizzazione di un impianto per il trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio delle superfici impermeabili esterne con recapito nella condotta acque bianche. Tale atto si allega al presente provvedimento e ne fa parte integrante (All. 1);
- RITENUTO** che il presente provvedimento sia suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
- VISTA** l’insussistenza di conflitto di interessi di cui all’art. 5 del “Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina” approvato con Decreto Sindacale n° 10 del 22.06.2016 – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità di cui alla L. n° 190 del 06/11/2012;
- VISTO** il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
- VISTO** il D.P.R. n° 101 del 10/08/2018 che detta le disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016 per il trattamento dei dati personali;
- VISTO** il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di questo Ente;
- VISTO** lo statuto dell’Ente;
- PRESO ATTO** che la Provincia, oggi Città Metropolitana, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. b) del DPR n° 59/13 è stata individuata quale Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale;
- VISTO** l’art. 28 c.4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015 secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali;

#### **DETERMINA**

per quanto in premessa di

#### **ADOTTARE**

l’**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore della Ditta **LASER GAS s.r.l.** per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del comma 1 lett. a) dell’art. 3 del D.P.R. n. 59/2013 e ss.mm.ii. per lo scarico in rete acque bianche dei reflui costituiti dalle acque di dilavamento dei piazzali e dalle acque meteoriche di prima pioggia derivanti dall’attività di commercio carburante per autotrazione da svolgere in Via Crocieri s.n.c. del Comune di Torregrotta (ME) alle seguenti condizioni:

**Art. 1)** il Gestore, per la realizzazione dei lavori, dovrà rispettare quanto riportato nell’autorizzazione n° 16 del 24.12.2019 rilasciata dal Responsabile dell’Area Territorio e Ambiente del Comune di Torregrotta (ME) (All. 1).

**Art. 2)** gli scarichi dovranno rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3, All. 5 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. per gli scarichi in pubblica fognatura, con divieto della diluizione dello scarico.

**Art. 3)** il Gestore dovrà, entro 6 mesi dal rilascio del presente provvedimento, procedere alla caratterizzazione delle acque recapitate in pubblica fognatura producendo gli esiti analitici all’Ufficio Tecnico del Comune, all’ARPA ST di Messina e a questa Direzione.

**Art. 4)** Il Gestore inoltre dovrà:

- a) controllare l’efficienza dell’impianto di trattamento acque di dilavamento e di prima pioggia e, in caso di anomalia, sospendere lo scarico fino al ripristino della normalità;
- b) provvedere periodicamente alla pulizia delle vasche dell’impianto di trattamento delle acque di dilavamento e di prima pioggia, conferendo gli oli, i grassi ed i fanghi asportati a ditte autorizzate, così come previsto dalla normativa vigente;
- c) separare i reflui provenienti dai servizi igienici da quelli provenienti dall’impianto di trattamento delle acque di dilavamento, prevedendo pozzetti di ispezione e campionamento separati;

- d) non immettere nel sistema sostanze che possano danneggiare gli impianti, le persone ad essi addette e gli altri insediamenti allacciati. In particolare è vietato immettere sostanze infiammabili, esplosive, radioattive che possano sviluppare gas o vapori tossici, provocare depositi od ostruzioni nelle canalizzazioni o aderire alle pareti;
- e) effettuare lo smaltimento dei rifiuti prodotti nell'osservanza della normativa vigente;
- f) informare le Autorità Competenti di tutti gli eventi incidentali che possano provocare impatti sull'ambiente nonché degli interventi intrapresi per porre rimedio.

**Art. 5)** La Ditta dovrà comunicare a questa Direzione, all'ARPA ST di Messina e all'Ufficio tecnico del Comune eventuali modifiche strutturali che comportino variazioni quali - quantitative alle caratteristiche dello scarico ed eventuale trasferimento della gestione e/o proprietà dell'insediamento.

**Art. 6)** La presente autorizzazione ha durata **quindici anni** a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del SUAP del Comune di Messina. La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno **sei mesi** prima della scadenza della presente autorizzazione.

**Art. 7)** Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

**Art. 8)** La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore.

**Art. 9)** Si dispone l'inoltro del presente documento al SUAP del Comune di Torregrotta (ME) per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e per conoscenza alla Ditta interessata, all'ARPA ST di Messina e all'Ufficio Tecnico del Comune di Torregrotta dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

**Art. 10)** Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso l'impianto di distribuzione carburanti sito in Via Crocieri s.n.c. del Comune di Torregrotta (ME).

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

**Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.**

*Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.*

Il Responsabile dell'Ufficio  
*Dott.ssa Ileana Padovano*  
**Messina, li 10.03.2020**

Il Responsabile del Servizio  
*Dott.ssa Concetta Cappello*  
Delegato Funzioni Dirigenziali  
*Ex art. 17, comma 1 bis, D. Lgs. 165/2001*  
*(D.D. n. 14 del 07/01/2020)*

*I firmatari del presente provvedimento dichiarano, ai sensi degli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi in relazione alla Ditta autorizzata.*

**Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.**

Messina, li 10.03.2020

Il Responsabile del Servizio  
*Dott.ssa Concetta Cappello*  
Delegato Funzioni Dirigenziali  
*Ex art. 17, comma 1 bis, D. Lgs. 165/2001*  
*(D.D. n. 14 del 07/01/2020)*