



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 4374 del 20/10/2023

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4001 del 20/10/2023

Direzione: VI Direzione Ambiente

Servizio: Tutela Aria e Acque

Ufficio: Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale n° **42/2023** a favore della **Ditta MEIC SERVICES di Palmeri Santi** per lo scarico acque reflue lett. a), di cui all'art. 3 comma 1 del D.P.R. n° 59/13 per l'impianto di deposito e di distribuzione combustibile e carburanti da realizzare in C.da Moreri S. del Comune di Patti (ME).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. n° 152/06 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;

VISTA la L. n° 241 del 07.08.1990;

VISTO il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;

VISTA la circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;

VISTO il D.P.C.M. del 08.05.2015;

VISTA la L. n° 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

VISTO il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 31 del 06.05.2017, aggiornato con deliberazione n° 1 del 16.01.2020;

VISTA la L.R. n° 7 del 21 maggio 2019, che detta "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa", con particolare riferimento all'art. 29 in cui viene riportata l'inapplicabilità dell'istituto del Silenzio Assenso agli atti e procedimenti riguardanti l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la salute e la pubblica incolumità;

VISTA la richiesta di AUA da parte della **Ditta MEIC SERVICES di Palmeri Santi** per lo scarico acque reflue lett. a), di cui all'art. 3 comma 1 del D.P.R. n° 59/13 per l'impianto di deposito e di distribuzione combustibile e carburanti da realizzare in C.da Moreri S. del Comune di Patti (ME) trasmessa dal SUAP del Comune di Patti (ME), con nota protocollo n° 10470 del 15/02/2023 e assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 5573/23;

- VISTA** la nota di questo Ufficio, protocollo n° 9535/23 del 17/03/2023, con la quale si comunicava che, avvalendosi della forma semplificata in modalità asincrona della C.d.S., secondo quanto previsto dall'art. 14-bis della L. n° 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii, avrebbe concluso l'iter procedurale con l'adozione del provvedimento richiesto dopo aver acquisito il parere preventivo da parte del Dipartimento Regionale dell'Ambiente Serv. 1 e il parere attestante la regolarità dello scarico da parte dell'Ufficio Tecnico del Comune di Patti (ME);
- VISTA** la nota prot. n° 31119 del 03/05/2023, assunta in data 04/05/2023 al Protocollo generale di questo Ente al n° 14853/23, con la quale Dipartimento Regionale dell'Ambiente Serv. 1 comunica di rilasciare il parere preventivo di merito solo per nuovi scarichi non recapitanti in pubblica fognatura;
- VISTA** la nota di questo Ufficio protocollo n° 29975/23 del 31.08.2023 con la quale si invita l'Ufficio Tecnico del Comune ad esprimere il proprio parere sullo scarico delle acque reflue industriali non recapitanti in pubblica fognatura, considerando acquisito il parere preventivo del Dipartimento Regionale dell'Ambiente Serv. 1 essendo trascorsi oltre 60 giorni dalla richiesta;
- VISTO** il parere favorevole allo scarico di acque reflue industriali non recapitanti in pubblica fognatura derivanti dall'impianto di deposito e di distribuzione combustibile e carburanti da realizzare in C.da Moreri S. del Comune di Patti (ME), trasmesso dal III Settore - Servizio 1- del Comune con nota prot. n° 51783 del 29/09/2023, pervenuta tramite SUAP con nota prot. n° 52828 del 10.10.2023, assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 36028/23;
- CONSIDERATO** che il presente provvedimento è suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
- VISTA** l'insussistenza di conflitto di interessi di cui agli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", approvato con D.S. n. 114 del 01/06/2023, azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n° 190 del 06.11.2012;
- VISTO** il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
- VISTO** il Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Metropolitan n° 178 del 23/12/2020;
- VISTO** il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi di questo Ente;
- VISTO** lo Statuto dell'Ente;
- PRESO ATTO** che la Provincia, oggi Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del DPR n° 59/13 è stata individuata quale Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- VISTO** l'art. 28 c.4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015 secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali.

PROPONE

per quanto in premessa di

ADOTTARE

l'Autorizzazione Unica Ambientale n° 42/2023 a favore della **Ditta MEIC SERVICES di Palmeri Santi** per lo scarico acque reflue lett. a), di cui all'art. 3 comma 1 del D.P.R. n° 59/13 per l'impianto di

deposito e di distribuzione combustibile e carburanti da realizzare in C.da Moreri S. del Comune di Patti (ME), alle seguenti condizioni:

Art. 1) I reflui provenienti dalle acque di dilavamento del piazzale di 4880 mq e dalle acque di dilavamento (acque sotto pensiline e zona di carico dei serbatoi) e riversati al sistema dei pozzi disperdenti dovranno rispettare i valori limiti di cui alla Tab.4, All. 5, P. III del D.Lgs. 152/06 per scarichi nel suolo.

Art. 2) I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 5 dell'art 101 del D. Lgs. 152/06.

Art. 3) Il Gestore, inoltre, dovrà:

- a) documentare fotograficamente la posa in opera degli impianti di trattamento dei reflui, dei serbatoi di accumulo idrico, delle tubazioni afferenti ed efferenti a detti impianti, dei principali raccordi idraulici, dei pozzetti ispettivi e del sistema disperdente (pozzetti assorbenti);
- b) eseguire, annualmente, in occorrenza di evento meteo, analisi chimiche sul refluo in uscita dal depuratore GN10 (trattamento acque sotto pensilina e zona carico serbatoi), da campionarsi preferibilmente a cura di Tecnico o Professionista abilitato, dandone i risultati a questa Direzione, all'ARPA Sicilia e al III Settore del Comune. Parametri minimi da indagare: pH, COD, BOD5, Solidi Sospesi, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico,, Fosforo totale, Idrocarburi totali e Tensioattivi;
- c) eseguire annualmente, in occorrenza di evento meteo, ad eseguire analisi chimiche sul refluo immediatamente a monte del primo pozzo assorbente utilizzato, da campionarsi, preferibilmente a cura di Tecnico o Professionista abilitato, dandone i risultati a questa Direzione, all'ARPA Sicilia e al III Settore del Comune. Parametri minimi da indagare: pH, COD, BOD5, Solidi Sospesi, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico,, Fosforo totale, Idrocarburi totali e Tensioattivi;
- d) allocare, in uscita dal depuratore GN10 in progetto, idoneo pozzetto per il prelievo fiscale e pozzetti per il prelievo fiscale delle linee in uscita da tutti gli apparati depurativi in dotazione allo stabilimento e dai serbatoi di accumulo;
- e) inserire, a valle del sedimentatore asservito al piazzale da 4880 mq, un trattamento di disoleatura ed un pozzetto ispettivo;
- f) effettuare lo smaltimento delle acque da dilavamento, relativamente alle quote esuberanti i volumi del sistema di riserva idrica, nel rispetto della capacità disperdente dei pozzi, stimata a 0,31 l/s per ogni singolo pozzo;
- g) procedere ad una corretta manutenzione della intera dotazione depurativa con rimozione tempestiva degli oli, dei sedimenti e di ogni altro scarto accumulato, al fine di non ridurre i volumi e i tempi detentivi utili alla depurazione;
- h) garantire il destino dei prodotti della depurazione (sabbie, oli, acque di controlavaggio di filtri, ecc.) nel rispetto della vigente normativa in materia di rifiuti ed esibire, entro mesi TRE dalla messa in esercizio, copia di convenzione/contratto con impresa qualificata ai fini dello smaltimento;
- i) mantenere tutte le superfici scolanti in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque di dilavamento meteorico;
- j) attivare, relativamente al depuratore delle acque, il bypass tra le fasi dissabbiatura/desolazione esclusivamente in concomitanza con un guasto che possa comportare allagamento (tipo avaria dei moduli o del sistema di allontanamento o danneggiamento ulteriore del depuratore). In ogni caso il Gestore è tenuto a sospendere il conferimento in pubblica fognatura fino al ripristino della piena funzionalità del sistema di carico e depurazione dei reflui;
- k) informare le Autorità Competenti di tutti gli eventi incidentali che possano provocare impatti sull'ambiente nonché degli interventi intrapresi.

Art. 4) Il Gestore dovrà dare notizia, anticipatamente a questa Direzione, all'ARPA Sicilia, e al III Settore-Servizio 1- del Comune di Patti (ME) su eventuali modifiche strutturali che comportino variazioni quali - quantitative alle caratteristiche dello scarico e/o trasferimento della gestione e/o proprietà dell'insediamento.

Art. 5) La presente autorizzazione ha durata **quindici anni** a partire dalla data di notifica del Provvedimento da parte del SUAP del Comune di Patti (ME). La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno **sei mesi** prima della scadenza della presente autorizzazione.

Art. 6) L'ARPA Sicilia eserciterà le funzioni tecniche di controllo di competenza discendenti dall'art. 90 della L.R. del 03.05.2001, n. 6.

Art. 7) Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi del D. Lgs. n° 152/06 adottando, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, oltre ai poteri di ordinanza, le sanzioni previste dalla vigente normativa.

Art. 8) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Vengono approvati gli elaborati tecnici allegati all'istanza, depositati agli atti di questa Direzione.

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Ileana Padovano

Il Responsabile del Servizio
Dott. Cosimo Cammaroto

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di Legge e ai Regolamenti attualmente vigenti;

VISTO il Decreto Sindacale n° 89 del 31.03.2023 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di reggenza temporanea della VI Direzione Ambiente;

DETERMINA

di

ADOTTARE

l'**Autorizzazione Unica Ambientale** n° 42/2023 a favore della a favore della **Ditta MEIC SERVICES di Palmeri Santi** per lo scarico acque reflue lett. a), di cui all'art. 3 comma 1 del D.P.R. n° 59/13 per l'impianto di deposito e di distribuzione combustibile e carburanti da realizzare in C.da Moreri S. del Comune di Patti (ME).

APPROVARE tutte le prescrizioni contenute negli Articoli da 1 a 8 sopra riportati;

DISPORRE l'inoltro del presente documento al SUAP del Comune di Patti (ME) per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e per conoscenza alla Ditta interessata, all'ARPA Sicilia, all'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento Ambiente e al III Settore - Servizio 1- del Comune di Patti (ME), dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

Il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, unitamente a tutta la documentazione presentata, presso la **Ditta MEIC SERVICES di Palmeri Santi** per l'impianto di deposito e di distribuzione combustibile e carburanti che verrà realizzato in C.da Moreri S. del Comune di Patti (ME).

DARE ATTO

- che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva;
- che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 contenente disposizioni per adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;
- che la documentazione, sia cartacea che elettronica, custodita presso gli Uffici di questa Direzione, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo, in qualunque momento ne voglia fare richiesta

RENDERE NOTO ai sensi della Legge n. 241/1990 che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio, Dott. Cosimo Cammaroto; recapito telefonico: 090/7761657; indirizzo email: c.cammaroto@cittametropolitana.me.it. protocollo@pec.prov.me.it.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio dal lunedì a venerdì dalle ore 09,30 alle ore 12,30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Sicilia.

Messina, lì 20.10.2023

Il Dirigente Reggente
Dott. Ing. Giovanni Lentini

FIRMATO DIGITALMENTE