



# Città Metropolitana di Messina

*Ai sensi della L. R. n. 15/2015*

Proposta di determinazione n. 4703 del 11/11/2024

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4377 del 11/11/2024

**Direzione: VI Direzione Ambiente**

**Servizio: Tutela Aria e Acque**

**Ufficio: Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale**

**OGGETTO:** Autorizzazione Unica Ambientale n° **38/2024** a favore della **Ditta D.G. SERVICE s.a.s.** per lo scarico in fognatura comunale di acque reflue da dilavamento dei piazzali, di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) del D.P.R. n° 59/13, per l'impianto di distribuzione carburanti Q8 denominato Olivarella Sud prospiciente Autostrada ME-PA, nel Comune di Milazzo (ME).

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTO** il D.lgs. n° 152/06 e ss. mm. e ii.;
- VISTO** il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;
- VISTA** la L. n° 241 del 07.08.1990;
- VISTO** il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;
- VISTA** la circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;
- VISTO** il D.P.C.M. del 08.05.2015;
- VISTA** la L. n° 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- VISTO** il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 31 del 06.05.2017, aggiornato con deliberazione n° 1 del 16.01.2020;
- VISTO** il Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio metropolitano n. 178 del 23.12.2020;
- VISTA** la L.R. n° 7 del 21 maggio 2019, che detta "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa", con particolare riferimento all'art. 29 in cui viene riportata l'inapplicabilità dell'istituto del Silenzio Assenso agli atti e procedimenti riguardanti l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la salute e la pubblica incolumità;
- VISTA** la richiesta di AUA della **Ditta D.G. SERVICE s.a.s.** per lo scarico in fognatura comunale di acque reflue, di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) del D.P.R. n° 59/13, per l'impianto di distribuzione carburanti Q8 denominato "Olivarella Sud" prospiciente Autostrada ME-PA, nel Comune di Milazzo (ME), trasmessa dal SUAP con nota

- protocollo n° 34339 del 22.09.2023, assunta al Protocollo generale di questo Ente in pari data al n° 33321/23 ad integrazione della precedente nota protocollo n° 29931 del 07.08.2023 introitata in pari data al n° 27578/23;
- VISTA** la nota di questo Ufficio di richiesta integrazioni, protocollo n° 34923/23 del 03.10.2023;
- VISTA** la nota protocollo n° 4045 del 06.02.2024, introitata al Protocollo generale di questo Ente in pari data al n° 5477/24, con la quale il SUAP trasmette la richiesta della Ditta di una proroga di 45 giorni per poter produrre la documentazione integrativa richiesta da questa Direzione;
- VISTA** la nota di questo Ufficio protocollo n° 6224/24 del 09.02.2024 con la quale quest'Ufficio accoglie la richiesta di proroga inoltrata dalla Ditta, concedendo 45 giorni per la produzione delle integrazioni documentali;
- VISTE** le integrazioni documentali trasmesse della Ditta trasmesse dal SUAP con nota protocollo n° 26649 del 04.07.2024, introitata al Protocollo generale di questo Ente in pari data al n° 30432/24;
- VISTA** la nota di questo Ufficio, protocollo n° 33740/24 del 26.07.2024, con la quale si comunicava che, avvalendosi della forma semplificata in modalità asincrona della C.d.S., secondo quanto previsto dall'art. 14-bis della L. n° 241/90 e ss.mm.ii, avrebbe concluso l'iter procedurale con l'adozione del provvedimento richiesto dopo aver acquisito il parere di merito attestante la regolarità dello scarico da parte dell'Ufficio Tecnico del Comune di Milazzo (ME);
- VISTA** la nota protocollo n° 73364/2024 del 31.10.2024, trasmessa dal SUAP con nota n° 44524 del 04.11.2024, introitata al Protocollo generale di questo Ente in pari data al n° 48039/24, con la quale il 6° Settore "Servizio Idrico Integrato" del Comune di Milazzo (ME) esprime parere favorevole, con prescrizioni, all'immissione in pubblica fognatura delle acque reflue prodotte dall'impianto di distribuzione carburanti Q8 denominato "Olivarella Sud", prospiciente Autostrada ME-PA nel Comune di Milazzo (ME);
- CONSIDERATO** che il presente provvedimento è suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
- DARE ATTO** dell'insussistenza di conflitto di interessi di cui agli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", approvato con D.S. n. 175 del 03.10.2024;
- VISTO** il D.lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
- VISTO** il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi di questo Ente;
- VISTO** lo Statuto dell'Ente;
- PRESO ATTO** che la Provincia, oggi Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del DPR n° 59/13 è stata individuata quale Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- VISTO** l'art. 28 c. 4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015 secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali.

## **PROPONE**

per quanto in premessa di

## **ADOTTARE**

l'**Autorizzazione Unica Ambientale** n° **38/2024** a favore della **Ditta D.G. SERVICE s.a.s.** per lo scarico in fognatura comunale di acque reflue da dilavamento dei piazzali di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) del

D.P.R. n° 59/13, per l'impianto di distribuzione carburanti Q8 denominato "Olivarella Sud", prospiciente Autostrada ME-PA, nel Comune di Milazzo (ME), alle seguenti condizioni:

**Art. 1)** I reflui provenienti dal trattamento delle acque di dilavamento dei piazzali dovranno rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3, All. 5 della Parte III del D.lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. per gli scarichi in pubblica fognatura.

**Art. 2)** I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, nel rispetto di quanto previsto dall'art 101 c. 5 del D.lgs. 152/06.

**Art. 3)** Il Gestore dovrà:

- a) provvedere, annualmente, a far data dalla notifica del presente atto e **in occorrenza di evento meteo**, ad eseguire analisi chimiche sul refluo, da campionarsi a valle del trattamento preferibilmente a cura di Tecnico o Professionista abilitato, dandone i risultati a questa Direzione, all'ARPA Sicilia e all'Ufficio Tecnico del Comune. Parametri minimi da indagare: pH, COD, BOD<sub>5</sub>, Solidi Sospesi, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Fosforo totale, Tensioattivi, Idrocarburi totali, Oli e Grassi animali/vegetali e Solventi Organici Aromatici;
- b) mantenere separata la linea dei servizi igienici, rispetto alle altre linee idrauliche;
- c) garantire il destino dei prodotti della depurazione (sabbie, oli ed altro decantato) nel rispetto della vigente normativa in materia di rifiuti ed esibisca, entro mesi **TRE** dal rilascio dell'AUA, copia di convenzione/contratto con impresa qualificata ai fini dello smaltimento;
- d) procedere ad una corretta manutenzione della dotazione depurativa con rimozione tempestiva degli oli, dei sedimenti e di ogni altro scarto accumulato, al fine di non ridurre i volumi e i tempi detentivi utili alla depurazione;
- e) le superfici scolanti devono essere tenute in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque di dilavamento meteorico;
- f) gli eventuali dispositivi di bypass dei moduli che compongono il depuratore in uso potranno essere attivati soltanto nell'immediatezza di un guasto che possa comportare allagamento (tipo avaria dei moduli o delle pompe di rilancio) o danneggiamento ulteriore del depuratore. In ogni caso, Ditta è tenuta, ove possibile, a sospendere lo scarico fino al ripristino della piena funzionalità del sistema di allontanamento e depurazione dei reflui, dando contestuali avvisi del guasto e del successivo ripristino a questa Direzione, all'ARPA Sicilia e all'Ufficio Tecnico del Comune;
- g) informare le Autorità Competenti di tutti gli eventi incidentali che possano provocare impatto sull'ambiente, nonché degli interventi intrapresi.

**Art. 4)** Il Gestore dovrà dare notizia, anticipatamente a questa Direzione, al 6° Settore "Servizio Idrico Integrato" del Comune di Milazzo (ME) e all'ARPA Sicilia su eventuali modifiche strutturali che comportino variazioni quali - quantitative alle caratteristiche dello scarico e/o trasferimento della gestione e/o proprietà dell'insediamento.

**Art. 5)** La presente autorizzazione ha durata **quindici anni** a partire dalla data di notifica del Provvedimento da parte del SUAP del Comune di Milazzo (ME). La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno **sei mesi** prima della scadenza.

**Art. 6)** L'ARPA Sicilia eserciterà le funzioni tecniche di controllo di competenza discendenti dall'art. 90 della L.R. del 03.05.2001, n. 6.

**Art. 7)** Il Gestore dovrà trasmettere all'ARPA Sicilia, tramite PEC, tutta la documentazione a corredo dell'istanza AUA ai fini del corretto svolgimento dell'attività di controllo.

**Art. 8)** Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi del D.lgs. n° 152/06, adottando, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, oltre ai poteri di ordinanza, le sanzioni previste dalla vigente normativa.

**Art. 9)** Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Vengono approvati gli elaborati tecnici allegati all'istanza, depositati agli atti di questa Direzione.

**Il Responsabile dell'Ufficio A.U.A.**  
*Dott.ssa Ileana Padovano*  
(Firmato digitalmente)

**Il Responsabile del Servizio**  
*Dott. Cosimo Cammaroto*  
(Firmato digitalmente)

## IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di Legge e ai Regolamenti attualmente vigenti;  
VISTO il Decreto Sindacale n° 10 del 31.01.2024 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di direzione della struttura di livello dirigenziale "VI Direzione Ambiente";

## DETERMINA

di

## ADOTTARE

l'**Autorizzazione Unica Ambientale** n° 38/2024 a favore della **Ditta D.G. SERVICE s.a.s.** per lo scarico in fognatura comunale di acque reflue da dilavamento dei piazzali di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) del D.P.R. n° 59/13 per l'impianto di distribuzione carburanti Q8 denominato "Olivarella Sud", prospiciente Autostrada ME-PA, nel Comune di Milazzo (ME).

**APPROVARE** tutte le prescrizioni contenute negli Articoli da 1 a 9 sopra riportati.

**DISPORRE** l'inoltro del presente provvedimento al SUAP di Milazzo (ME) per le competenze discendenti dall'emanazione dell'atto, e per conoscenza alla Ditta interessata, all'ARPA Sicilia e al 6° Settore "Servizio Idrico Integrato" del Comune di Milazzo (ME), dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Ente.

**DISPORRE** che il presente provvedimento venga custodito, unitamente a tutta la documentazione presentata, presso il distributore carburanti Q8 denominato "Olivarella Sud", prospiciente Autostrada ME-PA, nel Comune di Milazzo (ME).

### DARE ATTO

- che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva;
- che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 contenente disposizioni per adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;
- che il presente Provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione Trasparente ai sensi del D.lgs. 14.03.2013 n° 33 e verrà pubblicato nella sezione Provvedimenti nella sottosezione Provvedimenti Dirigenti Amministrativi;
- che la documentazione, sia cartacea che elettronica, custodita presso gli Uffici di questa Direzione, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo, in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

**RENDERE NOTO** ai sensi della Legge n. 241/1990 che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio, Dott. Cosimo Cammaroto; recapito telefonico: 090/7761657; indirizzi email/PEC: [c.cammaroto@cittametropolitana.me.it](mailto:c.cammaroto@cittametropolitana.me.it), [protocollo@pec.prov.me.it](mailto:protocollo@pec.prov.me.it).

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio dal lunedì al venerdì dalle ore 09,30 alle ore 12,30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,30.

*Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio - presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Sicilia.*

**Messina, 11.11.2024**

**Il Dirigente**

*Dott. Ing. Giovanni Lentini  
(Firmato digitalmente)*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del DLgs 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale e ss.mm.ii., il quale sostituisce il documento e la firma autografa.